

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	28.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 27.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,853	13:00	4,167
02:00	2,771	14:00	4,032
03:00	2,974	15:00	3,913
04:00	3,257	16:00	3,777
05:00	3,639	17:00	3,404
06:00	4,013	18:00	3,109
07:00	4,142	19:00	2,654
08:00	4,040	20:00	2,899
09:00	3,790	21:00	2,970
10:00	3,821	22:00	2,009
11:00	3,973	23:00	1,716
12:00	4,051	24:00	1,214

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 79,188 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a49c73ea7a2b, сформирован 27.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-26 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,732	2,853	4,781	8.2
02:00	01:00–02:00	0,714	2,771	4,886	8.3
03:00	02:00–03:00	1,034	2,974	4,862	8.6
04:00	03:00–04:00	1,556	3,257	4,883	8.9
05:00	04:00–05:00	2,091	3,639	4,840	9.4
06:00	05:00–06:00	2,725	4,013	4,832	10.1
07:00	06:00–07:00	2,955	4,142	4,835	10.2
08:00	07:00–08:00	2,929	4,040	4,816	10.0
09:00	08:00–09:00	2,660	3,790	4,826	9.7
10:00	09:00–10:00	2,656	3,821	4,786	9.7
11:00	10:00–11:00	2,652	3,973	4,822	9.9
12:00	11:00–12:00	2,691	4,051	4,865	10.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	2,702	4,167	4,885	10.2
14:00	13:00-14:00	2,736	4,032	4,887	9.9
15:00	14:00-15:00	2,627	3,913	4,861	9.8
16:00	15:00-16:00	2,284	3,777	4,840	9.6
17:00	16:00-17:00	1,653	3,404	4,822	9.2
18:00	17:00-18:00	1,285	3,109	4,836	8.7
19:00	18:00-19:00	0,892	2,654	4,585	8.2
20:00	19:00-20:00	1,179	2,899	4,394	8.5
21:00	20:00-21:00	0,674	2,970	4,213	8.7
22:00	21:00-22:00	0,025	2,009	3,982	7.8
23:00	22:00-23:00	0,048	1,716	4,019	7.0
24:00	23:00-24:00	0,039	1,214	3,157	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 8 ч
- резкий спад на 1.75 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 14 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
27.02 11:00	02:00	вверх	0,727	2,771 → 3,498	27.02 23:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.