

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	01.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 31.01.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,048	13:00	1,019
02:00	0,086	14:00	1,444
03:00	0,088	15:00	1,447
04:00	0,096	16:00	1,652
05:00	0,072	17:00	1,516
06:00	0,092	18:00	1,358
07:00	0,098	19:00	1,260
08:00	0,066	20:00	1,153
09:00	0,137	21:00	1,059
10:00	0,222	22:00	0,903
11:00	0,514	23:00	0,922
12:00	0,697	24:00	0,796

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 16,745 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз c159e4961fde, сформирован 31.01.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-30 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	0,048	0,493	1.7
02:00	01:00–02:00	0,006	0,086	0,396	1.8
03:00	02:00–03:00	0,000	0,088	0,367	2.2
04:00	03:00–04:00	0,010	0,096	0,526	2.0
05:00	04:00–05:00	0,000	0,072	0,518	2.3
06:00	05:00–06:00	0,010	0,092	0,392	2.4
07:00	06:00–07:00	0,001	0,098	0,459	2.5
08:00	07:00–08:00	0,000	0,066	0,588	2.3
09:00	08:00–09:00	0,008	0,137	1,341	3.2
10:00	09:00–10:00	0,007	0,222	2,111	4.0
11:00	10:00–11:00	0,000	0,514	3,025	4.8
12:00	11:00–12:00	0,000	0,697	3,412	5.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,058	1,019	3,725	5.5
14:00	13:00–14:00	0,138	1,444	3,612	6.5
15:00	14:00–15:00	0,234	1,447	3,583	6.5
16:00	15:00–16:00	0,069	1,652	3,441	6.9
17:00	16:00–17:00	0,069	1,516	3,621	6.7
18:00	17:00–18:00	0,047	1,358	3,571	6.3
19:00	18:00–19:00	0,045	1,260	3,245	6.3
20:00	19:00–20:00	0,050	1,153	3,184	6.2
21:00	20:00–21:00	0,069	1,059	3,292	6.1
22:00	21:00–22:00	0,060	0,903	3,337	6.2
23:00	22:00–23:00	0,084	0,922	3,407	5.8
24:00	23:00–24:00	0,040	0,796	2,962	5.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 24 ч
- низкая уверенность в 14 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
01.02 05:00	17:00	вниз	0,643	1,516 → 0,873	01.02 14:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.