

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	02.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 01.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,849	13:00	4,649
02:00	0,748	14:00	4,718
03:00	0,875	15:00	4,680
04:00	1,232	16:00	4,378
05:00	2,077	17:00	3,859
06:00	2,328	18:00	3,066
07:00	2,413	19:00	2,907
08:00	2,587	20:00	1,937
09:00	2,902	21:00	1,467
10:00	2,862	22:00	1,208
11:00	3,870	23:00	1,342
12:00	4,450	24:00	1,191

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 62,595 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 19daa45b0ffb, сформирован 01.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-31 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,069	0,849	3,206	5.7
02:00	01:00–02:00	0,081	0,748	3,613	5.6
03:00	02:00–03:00	0,124	0,875	3,817	5.8
04:00	03:00–04:00	0,227	1,232	4,266	6.3
05:00	04:00–05:00	0,526	2,077	4,475	7.4
06:00	05:00–06:00	1,184	2,328	4,651	7.5
07:00	06:00–07:00	1,290	2,413	4,683	7.7
08:00	07:00–08:00	1,262	2,587	4,660	7.8
09:00	08:00–09:00	1,276	2,902	4,809	8.3
10:00	09:00–10:00	1,454	2,862	4,886	8.2
11:00	10:00–11:00	1,848	3,870	4,940	9.4
12:00	11:00–12:00	2,808	4,450	4,951	10.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	3,497	4,649	4,974	10.7
14:00	13:00–14:00	3,744	4,718	4,984	11.1
15:00	14:00–15:00	3,574	4,680	4,976	11.0
16:00	15:00–16:00	2,460	4,378	4,967	10.5
17:00	16:00–17:00	1,855	3,859	4,954	9.6
18:00	17:00–18:00	1,399	3,066	4,968	8.3
19:00	18:00–19:00	0,765	2,907	4,758	8.2
20:00	19:00–20:00	0,294	1,937	4,051	7.2
21:00	20:00–21:00	0,106	1,467	3,680	6.7
22:00	21:00–22:00	0,074	1,208	3,312	6.6
23:00	22:00–23:00	0,119	1,342	3,525	6.5
24:00	23:00–24:00	0,098	1,191	3,382	6.3

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 9 ч
- резкий рост на 1.78 МВт за 3 ч к 12:00
- резкий спад на 1.61 МВт за 3 ч к 17:00
- резкий спад на 1.92 МВт за 3 ч к 19:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
01.02 11:00	04:00	вверх	0,900	1,232 → 2,132	02.02 01:00
01.02 11:00	06:00	вверх	0,549	2,328 → 2,877	02.02 03:00
01.02 17:00	03:00	вверх	0,517	0,875 → 1,392	02.02 00:00
01.02 17:00	07:00	вверх	0,668	2,413 → 3,081	02.02 04:00
01.02 17:00	09:00	вверх	0,741	2,902 → 3,643	02.02 06:00
01.02 17:00	10:00	вверх	0,527	2,862 → 3,389	02.02 07:00
01.02 23:00	18:00	вверх	0,565	3,066 → 3,631	02.02 15:00
02.02 05:00	19:00	вниз	0,648	2,907 → 2,259	02.02 16:00
02.02 05:00	20:00	вниз	0,506	1,937 → 1,431	02.02 17:00
02.02 05:00	21:00	вниз	0,549	1,467 → 0,918	02.02 18:00
02.02 11:00	23:00	вниз	0,537	1,342 → 0,805	02.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.