

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	03.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 02.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,312	13:00	0,062
02:00	1,121	14:00	0,088
03:00	1,272	15:00	0,119
04:00	1,406	16:00	0,239
05:00	1,944	17:00	0,690
06:00	1,007	18:00	1,036
07:00	0,736	19:00	1,353
08:00	0,478	20:00	1,480
09:00	0,225	21:00	1,486
10:00	0,175	22:00	1,376
11:00	0,117	23:00	1,473
12:00	0,065	24:00	1,375

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 20,635 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз e05fd7f08471, сформирован 02.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-01 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,106	1,312	3,638	6.4
02:00	01:00–02:00	0,092	1,121	4,042	6.1
03:00	02:00–03:00	0,093	1,272	4,309	6.3
04:00	03:00–04:00	0,078	1,406	4,513	6.6
05:00	04:00–05:00	0,095	1,944	4,532	7.2
06:00	05:00–06:00	0,029	1,007	3,891	6.1
07:00	06:00–07:00	0,042	0,736	3,356	5.6
08:00	07:00–08:00	0,007	0,478	2,874	5.0
09:00	08:00–09:00	0,015	0,225	2,105	4.3
10:00	09:00–10:00	0,003	0,175	1,800	3.6
11:00	10:00–11:00	0,014	0,117	1,235	2.6
12:00	11:00–12:00	0,000	0,065	1,094	2.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,000	0,062	0,734	2.0
14:00	13:00–14:00	0,003	0,088	0,670	2.2
15:00	14:00–15:00	0,003	0,119	0,764	3.0
16:00	15:00–16:00	0,012	0,239	1,506	3.8
17:00	16:00–17:00	0,000	0,690	2,587	5.4
18:00	17:00–18:00	0,035	1,036	3,321	5.8
19:00	18:00–19:00	0,022	1,353	3,701	6.4
20:00	19:00–20:00	0,042	1,480	3,796	6.5
21:00	20:00–21:00	0,046	1,486	3,773	6.5
22:00	21:00–22:00	0,036	1,376	3,774	6.6
23:00	22:00–23:00	0,065	1,473	3,689	6.6
24:00	23:00–24:00	0,040	1,375	3,633	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 16 ч
- низкая уверенность в 16 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
02.02 11:00	02:00	вверх	0,728	1,121 → 1,849	02.02 23:00
02.02 11:00	03:00	вверх	1,237	1,272 → 2,509	03.02 00:00
02.02 11:00	04:00	вверх	1,423	1,406 → 2,829	03.02 01:00
02.02 11:00	05:00	вверх	0,795	1,944 → 2,739	03.02 02:00
02.02 11:00	06:00	вверх	1,233	1,007 → 2,240	03.02 03:00
02.02 17:00	07:00	вверх	1,113	0,736 → 1,849	03.02 04:00
03.02 05:00	22:00	вверх	0,703	1,376 → 2,079	03.02 19:00
03.02 05:00	23:00	вверх	0,735	1,473 → 2,208	03.02 20:00
03.02 11:00	23:00	вниз	0,577	2,208 → 1,631	03.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.