

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	04.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 03.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,399	13:00	0,807
02:00	1,091	14:00	0,704
03:00	1,131	15:00	0,410
04:00	1,215	16:00	0,571
05:00	1,203	17:00	0,662
06:00	1,166	18:00	0,290
07:00	1,411	19:00	0,473
08:00	1,542	20:00	1,198
09:00	1,243	21:00	2,444
10:00	1,181	22:00	3,355
11:00	1,003	23:00	4,652
12:00	0,833	24:00	4,762

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 34,746 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 100dc6afcb5d, сформирован 03.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-02 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,024	1,399	3,659	6.4
02:00	01:00-02:00	0,042	1,091	3,787	6.0
03:00	02:00-03:00	0,002	1,131	3,761	6.2
04:00	03:00-04:00	0,056	1,215	4,111	6.3
05:00	04:00-05:00	0,048	1,203	4,119	5.9
06:00	05:00-06:00	0,087	1,166	3,966	6.1
07:00	06:00-07:00	0,130	1,411	4,091	6.3
08:00	07:00-08:00	0,091	1,542	3,947	6.4
09:00	08:00-09:00	0,051	1,243	4,046	6.5
10:00	09:00-10:00	0,112	1,181	3,937	6.0
11:00	10:00-11:00	0,065	1,003	3,593	5.7
12:00	11:00-12:00	0,019	0,833	3,503	5.5

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,041	0,807	3,219	5.3
14:00	13:00–14:00	0,007	0,704	2,780	5.3
15:00	14:00–15:00	0,000	0,410	2,657	4.6
16:00	15:00–16:00	0,000	0,571	2,537	5.1
17:00	16:00–17:00	0,007	0,662	2,630	5.4
18:00	17:00–18:00	0,022	0,290	1,675	3.8
19:00	18:00–19:00	0,003	0,473	1,768	4.9
20:00	19:00–20:00	0,024	1,198	2,628	6.3
21:00	20:00–21:00	0,262	2,444	4,264	7.8
22:00	21:00–22:00	1,081	3,355	4,926	9.1 *
23:00	22:00–23:00	3,179	4,652	4,976	10.9 *
24:00	23:00–24:00	3,328	4,762	4,989	10.9 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 4 ч
- риск обледенения в 3 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 21:00–22:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 3.45 МВт за 3 ч к 22:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
03.02 11:00	02:00	вверх	0,568	1,091 → 1,659	03.02 23:00
03.02 11:00	06:00	вверх	0,751	1,166 → 1,917	04.02 03:00
03.02 17:00	07:00	вверх	1,185	1,411 → 2,596	04.02 04:00
03.02 17:00	08:00	вверх	0,553	1,542 → 2,095	04.02 05:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.