

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	05.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 04.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,881	13:00	4,893
02:00	4,897	14:00	4,888
03:00	4,912	15:00	4,902
04:00	4,930	16:00	4,902
05:00	4,933	17:00	4,886
06:00	4,931	18:00	4,950
07:00	4,939	19:00	4,901
08:00	4,933	20:00	4,855
09:00	4,925	21:00	4,814
10:00	4,887	22:00	4,413
11:00	4,945	23:00	3,662
12:00	4,931	24:00	3,022

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 114,132 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 6226c1a5011b, сформирован 04.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-03 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	3,825	4,881	5,000	11.5 *
02:00	01:00-02:00	4,144	4,897	5,000	11.7 *
03:00	02:00-03:00	4,407	4,912	5,000	12.0 *
04:00	03:00-04:00	4,705	4,930	5,000	12.6 *
05:00	04:00-05:00	4,812	4,933	5,000	12.7
06:00	05:00-06:00	4,814	4,931	5,000	12.8
07:00	06:00-07:00	4,824	4,939	5,000	13.0
08:00	07:00-08:00	4,812	4,933	5,000	13.3
09:00	08:00-09:00	4,814	4,925	4,998	13.9
10:00	09:00-10:00	4,775	4,887	4,991	14.8
11:00	10:00-11:00	4,836	4,945	5,000	14.7
12:00	11:00-12:00	4,816	4,931	4,995	15.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	4,776	4,893	4,984	15.0
14:00	13:00-14:00	4,740	4,888	4,976	15.0
15:00	14:00-15:00	4,732	4,902	4,990	14.8
16:00	15:00-16:00	4,736	4,902	4,992	14.8
17:00	16:00-17:00	4,708	4,886	4,986	13.8
18:00	17:00-18:00	4,422	4,950	5,000	12.8
19:00	18:00-19:00	4,163	4,901	4,995	12.0
20:00	19:00-20:00	3,787	4,855	4,989	11.7
21:00	20:00-21:00	3,075	4,814	4,999	11.3
22:00	21:00-22:00	2,545	4,413	4,955	10.6
23:00	22:00-23:00	1,610	3,662	4,898	9.1
24:00	23:00-24:00	1,302	3,022	4,752	8.3

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 10 ч
- риск обледенения в 4 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00-01:00 ... 03:00-04:00
- резкий спад на 1.79 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 3 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
05.02 05:00	23:00	вверх	0,511	3,662 → 4,173	05.02 20:00
05.02 05:00	24:00	вверх	0,585	3,022 → 3,607	05.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.