

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	07.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 06.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,855	13:00	0,716
02:00	4,598	14:00	1,001
03:00	4,120	15:00	0,744
04:00	3,340	16:00	0,697
05:00	2,399	17:00	0,337
06:00	1,419	18:00	0,357
07:00	0,715	19:00	0,717
08:00	0,214	20:00	1,298
09:00	0,088	21:00	2,215
10:00	0,133	22:00	2,944
11:00	0,323	23:00	3,393
12:00	0,516	24:00	3,497

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 40,636 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 9f3f6dbcb85b, сформирован 06.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-05 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,147	4,855	5,000	11.4
02:00	01:00–02:00	3,303	4,598	4,978	10.8
03:00	02:00–03:00	2,761	4,120	4,907	9.8 *
04:00	03:00–04:00	2,001	3,340	4,559	8.8 *
05:00	04:00–05:00	0,583	2,399	4,121	7.9 *
06:00	05:00–06:00	0,192	1,419	3,783	6.6 *
07:00	06:00–07:00	0,068	0,715	2,119	5.5 *
08:00	07:00–08:00	0,022	0,214	1,143	4.0 *
09:00	08:00–09:00	0,000	0,088	0,673	3.6 *
10:00	09:00–10:00	0,010	0,133	0,828	3.9
11:00	10:00–11:00	0,000	0,323	1,648	4.4
12:00	11:00–12:00	0,013	0,516	2,881	4.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,080	0,716	2,940	5.1
14:00	13:00–14:00	0,081	1,001	2,679	6.0
15:00	14:00–15:00	0,022	0,744	2,184	5.6
16:00	15:00–16:00	0,040	0,697	2,130	5.3
17:00	16:00–17:00	0,014	0,337	1,570	4.3
18:00	17:00–18:00	0,000	0,357	2,074	4.5
19:00	18:00–19:00	0,021	0,717	2,502	5.4
20:00	19:00–20:00	0,081	1,298	3,979	6.4
21:00	20:00–21:00	0,326	2,215	4,417	7.5
22:00	21:00–22:00	0,691	2,944	4,821	8.6 *
23:00	22:00–23:00	1,497	3,393	4,865	8.9 *
24:00	23:00–24:00	1,685	3,497	4,890	9.2 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- риск обледенения в 10 ч ($t -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 02:00–03:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.70 МВт за 3 ч к 05:00
- резкий рост на 2.23 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
06.02 11:00	01:00	вниз	0,512	4,855 → 4,343	06.02 22:00
06.02 11:00	04:00	вниз	1,050	3,340 → 2,290	07.02 01:00
06.02 11:00	05:00	вниз	1,264	2,399 → 1,135	07.02 02:00
06.02 11:00	06:00	вниз	1,101	1,419 → 0,318	07.02 03:00
06.02 17:00	07:00	вниз	0,544	0,715 → 0,171	07.02 04:00
06.02 17:00	11:00	вверх	0,569	0,323 → 0,892	07.02 08:00
06.02 17:00	12:00	вверх	1,264	0,516 → 1,780	07.02 09:00
06.02 23:00	13:00	вверх	1,048	0,716 → 1,764	07.02 10:00
06.02 23:00	14:00	вверх	0,646	1,001 → 1,647	07.02 11:00
07.02 05:00	21:00	вверх	0,560	2,215 → 2,775	07.02 18:00
07.02 05:00	22:00	вверх	0,877	2,944 → 3,821	07.02 19:00
07.02 05:00	23:00	вверх	1,055	3,393 → 4,448	07.02 20:00
07.02 05:00	24:00	вверх	1,372	3,497 → 4,869	07.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.