

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	09.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 08.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,885	13:00	4,904
02:00	4,928	14:00	4,896
03:00	4,925	15:00	4,911
04:00	4,918	16:00	4,901
05:00	4,913	17:00	4,894
06:00	4,920	18:00	4,719
07:00	4,927	19:00	4,644
08:00	4,877	20:00	4,378
09:00	4,928	21:00	4,272
10:00	4,923	22:00	2,520
11:00	4,902	23:00	2,034
12:00	4,896	24:00	1,384

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 107,399 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 260b3c596fc7, сформирован 08.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-07 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,781	4,885	4,976	14.9
02:00	01:00–02:00	4,832	4,928	5,000	15.5
03:00	02:00–03:00	4,808	4,925	5,000	15.6
04:00	03:00–04:00	4,803	4,918	4,998	15.6
05:00	04:00–05:00	4,743	4,913	4,992	15.5
06:00	05:00–06:00	4,748	4,920	4,998	15.5
07:00	06:00–07:00	4,736	4,927	5,000	15.4
08:00	07:00–08:00	4,671	4,877	4,975	15.3
09:00	08:00–09:00	4,737	4,928	5,000	14.5
10:00	09:00–10:00	4,746	4,923	5,000	14.3
11:00	10:00–11:00	4,704	4,902	5,000	14.5
12:00	11:00–12:00	4,681	4,896	4,987	14.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	4,711	4,904	5,000	14.4
14:00	13:00–14:00	4,713	4,896	4,992	14.2
15:00	14:00–15:00	4,747	4,911	5,000	13.9
16:00	15:00–16:00	4,420	4,901	4,998	13.2
17:00	16:00–17:00	3,946	4,894	4,997	12.4
18:00	17:00–18:00	2,979	4,719	5,000	11.4
19:00	18:00–19:00	2,347	4,644	4,987	11.2
20:00	19:00–20:00	1,648	4,378	4,996	10.3
21:00	20:00–21:00	1,319	4,272	4,993	10.2
22:00	21:00–22:00	0,467	2,520	4,971	8.1
23:00	22:00–23:00	0,226	2,034	4,747	7.2
24:00	23:00–24:00	0,107	1,384	3,832	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 18 ч
- резкий спад на 2.89 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 6 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
09.02 05:00	19:00	вниз	0,519	4,644 → 4,125	09.02 16:00
09.02 05:00	20:00	вниз	0,607	4,378 → 3,771	09.02 17:00
09.02 05:00	21:00	вниз	0,764	4,272 → 3,508	09.02 18:00
09.02 11:00	23:00	вниз	0,726	2,034 → 1,308	09.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.