

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	10.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 09.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объём, МВт	Час	Объём, МВт
01:00	1,293	13:00	0,945
02:00	0,941	14:00	1,273
03:00	0,603	15:00	1,171
04:00	0,649	16:00	0,964
05:00	0,562	17:00	0,640
06:00	0,284	18:00	0,646
07:00	0,564	19:00	0,580
08:00	0,603	20:00	1,543
09:00	0,458	21:00	1,686
10:00	0,732	22:00	2,900
11:00	0,800	23:00	4,325
12:00	0,785	24:00	4,824

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 29,771 МВт·ч

Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 4aa85fb70e8e, сформирован 09.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-08 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,073	1,293	3,782	6.1
02:00	01:00-02:00	0,032	0,941	3,788	5.8
03:00	02:00-03:00	0,019	0,603	3,708	5.0
04:00	03:00-04:00	0,018	0,649	3,399	5.2
05:00	04:00-05:00	0,010	0,562	2,962	5.0
06:00	05:00-06:00	0,000	0,284	2,445	4.2
07:00	06:00-07:00	0,015	0,564	3,855	4.8
08:00	07:00-08:00	0,013	0,603	3,546	4.8
09:00	08:00-09:00	0,016	0,458	3,663	4.8
10:00	09:00-10:00	0,014	0,732	3,977	5.1
11:00	10:00-11:00	0,000	0,800	3,429	5.3
12:00	11:00-12:00	0,026	0,785	3,115	5.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,019	0,945	3,177	5.7
14:00	13:00–14:00	0,081	1,273	3,641	6.1
15:00	14:00–15:00	0,046	1,171	3,912	6.2
16:00	15:00–16:00	0,009	0,964	3,815	5.9
17:00	16:00–17:00	0,000	0,640	3,597	5.1
18:00	17:00–18:00	0,004	0,646	3,550	4.9
19:00	18:00–19:00	0,001	0,580	3,069	4.8
20:00	19:00–20:00	0,046	1,543	3,799	6.8
21:00	20:00–21:00	0,110	1,686	4,559	6.7
22:00	21:00–22:00	0,364	2,900	4,865	8.7
23:00	22:00–23:00	2,210	4,325	4,954	10.3
24:00	23:00–24:00	3,593	4,824	4,974	11.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч
- резкий рост на 3.13 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
09.02 17:00	02:00	вниз	0,509	0,941 → 0,432	09.02 23:00
09.02 17:00	10:00	вверх	0,516	0,732 → 1,248	10.02 07:00
09.02 17:00	11:00	вверх	0,546	0,800 → 1,346	10.02 08:00
09.02 23:00	15:00	вниз	0,739	1,171 → 0,432	10.02 12:00
10.02 05:00	21:00	вверх	0,741	1,686 → 2,427	10.02 18:00
10.02 05:00	22:00	вверх	1,297	2,900 → 4,197	10.02 19:00
10.02 05:00	23:00	вверх	0,571	4,325 → 4,896	10.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.