

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	11.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 10.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,805	13:00	1,532
02:00	4,816	14:00	2,006
03:00	4,760	15:00	1,625
04:00	4,077	16:00	3,053
05:00	3,167	17:00	3,588
06:00	1,805	18:00	4,688
07:00	0,327	19:00	4,909
08:00	0,231	20:00	4,856
09:00	0,156	21:00	4,889
10:00	0,155	22:00	4,839
11:00	0,233	23:00	4,635
12:00	0,928	24:00	4,276

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 70,356 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 3039bcc2de56, сформирован 10.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-09 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,151	4,805	4,988	12.3
02:00	01:00–02:00	3,329	4,816	4,988	12.0
03:00	02:00–03:00	2,389	4,760	4,989	11.4
04:00	03:00–04:00	0,931	4,077	4,974	9.9
05:00	04:00–05:00	0,306	3,167	4,951	8.5
06:00	05:00–06:00	0,111	1,805	4,610	7.1
07:00	06:00–07:00	0,002	0,327	2,880	4.5
08:00	07:00–08:00	0,003	0,231	2,094	3.6
09:00	08:00–09:00	0,004	0,156	1,162	3.2
10:00	09:00–10:00	0,000	0,155	1,334	3.5
11:00	10:00–11:00	0,000	0,233	1,834	3.9
12:00	11:00–12:00	0,039	0,928	4,156	5.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,081	1,532	4,715	6.4
14:00	13:00-14:00	0,091	2,006	4,764	7.2
15:00	14:00-15:00	0,077	1,625	4,619	7.0
16:00	15:00-16:00	0,653	3,053	4,612	8.8
17:00	16:00-17:00	0,650	3,588	4,955	9.3
18:00	17:00-18:00	3,177	4,688	4,986	11.2
19:00	18:00-19:00	4,239	4,909	4,998	12.1
20:00	19:00-20:00	4,382	4,856	4,988	12.2
21:00	20:00-21:00	4,615	4,889	4,993	12.4
22:00	21:00-22:00	4,124	4,839	4,991	11.3
23:00	22:00-23:00	3,593	4,635	4,986	10.9
24:00	23:00-24:00	2,714	4,276	4,982	10.1 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 19 ч
- риск обледенения в 1 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 23:00-24:00 ... 23:00-24:00
- резкий спад на 3.75 МВт за 3 ч к 06:00
- резкий рост на 1.77 МВт за 3 ч к 13:00
- резкий рост на 3.06 МВт за 3 ч к 17:00
- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
10.02 23:00	05:00	вниз	0,586	3,167 → 2,581	11.02 02:00
10.02 23:00	14:00	вниз	1,109	2,006 → 0,897	11.02 11:00
10.02 23:00	15:00	вниз	0,927	1,625 → 0,698	11.02 12:00
10.02 23:00	16:00	вниз	1,183	3,053 → 1,870	11.02 13:00
11.02 05:00	12:00	вверх	0,609	0,928 → 1,537	11.02 09:00
11.02 05:00	17:00	вниз	0,539	3,588 → 3,049	11.02 14:00
11.02 05:00	24:00	вниз	0,520	4,276 → 3,756	11.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.