

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	12.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 11.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,883	13:00	0,067
02:00	3,617	14:00	0,059
03:00	3,285	15:00	0,060
04:00	3,073	16:00	0,143
05:00	2,938	17:00	0,251
06:00	2,433	18:00	0,395
07:00	1,671	19:00	0,641
08:00	0,867	20:00	0,833
09:00	0,361	21:00	1,097
10:00	0,200	22:00	1,185
11:00	0,138	23:00	0,883
12:00	0,112	24:00	0,585

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 28,777 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз abaad5c5734a, сформирован 11.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-10 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,996	3,883	4,966	9.5
02:00	01:00–02:00	1,396	3,617	4,920	9.4
03:00	02:00–03:00	1,094	3,285	4,909	8.9 *
04:00	03:00–04:00	0,967	3,073	4,886	8.6 *
05:00	04:00–05:00	0,617	2,938	4,711	8.4
06:00	05:00–06:00	0,461	2,433	4,503	7.9 *
07:00	06:00–07:00	0,219	1,671	4,088	6.8 *
08:00	07:00–08:00	0,058	0,867	3,243	5.6 *
09:00	08:00–09:00	0,017	0,361	2,505	4.5 *
10:00	09:00–10:00	0,000	0,200	1,587	3.7 *
11:00	10:00–11:00	0,008	0,138	1,150	3.3
12:00	11:00–12:00	0,003	0,112	0,855	3.0

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,000	0,067	0,545	2.8
14:00	13:00–14:00	0,000	0,059	0,364	2.5
15:00	14:00–15:00	0,000	0,060	0,365	2.5
16:00	15:00–16:00	0,026	0,143	0,646	3.1
17:00	16:00–17:00	0,008	0,251	0,977	4.2
18:00	17:00–18:00	0,011	0,395	1,202	4.8 *
19:00	18:00–19:00	0,006	0,641	1,490	5.5 *
20:00	19:00–20:00	0,046	0,833	1,838	5.9 *
21:00	20:00–21:00	0,078	1,097	2,474	6.2 *
22:00	21:00–22:00	0,066	1,185	3,410	6.6 *
23:00	22:00–23:00	0,057	0,883	2,970	5.9 *
24:00	23:00–24:00	0,036	0,585	2,590	5.2 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- риск обледенения в 14 ч ($t -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 02:00–03:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.07 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 13 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
11.02 11:00	01:00	вниз	0,900	3,883 → 2,983	11.02 22:00
11.02 11:00	02:00	вниз	0,886	3,617 → 2,731	11.02 23:00
11.02 11:00	03:00	вниз	0,982	3,285 → 2,303	12.02 00:00
11.02 11:00	04:00	вниз	0,876	3,073 → 2,197	12.02 01:00
11.02 11:00	05:00	вниз	1,002	2,938 → 1,936	12.02 02:00
11.02 11:00	06:00	вниз	1,702	2,433 → 0,731	12.02 03:00
11.02 17:00	07:00	вниз	1,382	1,671 → 0,289	12.02 04:00
11.02 17:00	08:00	вниз	0,700	0,867 → 0,167	12.02 05:00
12.02 05:00	15:00	вверх	0,530	0,060 → 0,590	12.02 12:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.