

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	14.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 13.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,720	13:00	0,516
02:00	3,034	14:00	0,551
03:00	3,358	15:00	0,444
04:00	3,226	16:00	0,454
05:00	3,056	17:00	0,722
06:00	3,024	18:00	1,245
07:00	1,829	19:00	1,255
08:00	1,248	20:00	1,304
09:00	0,661	21:00	1,211
10:00	0,618	22:00	0,974
11:00	0,478	23:00	0,582
12:00	0,704	24:00	0,438

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 33,652 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 0c409ef74db2, сформирован 13.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-12 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,770	2,720	4,704	8.1 *
02:00	01:00–02:00	1,194	3,034	4,887	8.5 *
03:00	02:00–03:00	1,702	3,358	4,946	8.8 *
04:00	03:00–04:00	1,575	3,226	4,921	8.6 *
05:00	04:00–05:00	1,058	3,056	4,786	8.4 *
06:00	05:00–06:00	1,060	3,024	4,808	8.5 *
07:00	06:00–07:00	0,614	1,829	4,449	6.8 *
08:00	07:00–08:00	0,158	1,248	3,840	6.0 *
09:00	08:00–09:00	0,026	0,661	3,731	5.6
10:00	09:00–10:00	0,016	0,618	3,614	5.1
11:00	10:00–11:00	0,000	0,478	3,129	4.6
12:00	11:00–12:00	0,008	0,704	3,691	5.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,043	0,516	3,289	4.4
14:00	13:00–14:00	0,010	0,551	3,180	4.7
15:00	14:00–15:00	0,008	0,444	2,298	4.6
16:00	15:00–16:00	0,046	0,454	2,209	4.2
17:00	16:00–17:00	0,008	0,722	2,893	5.3
18:00	17:00–18:00	0,045	1,245	3,816	6.2
19:00	18:00–19:00	0,019	1,255	3,432	6.3
20:00	19:00–20:00	0,016	1,304	3,585	6.4
21:00	20:00–21:00	0,027	1,211	3,345	6.2
22:00	21:00–22:00	0,025	0,974	2,482	6.3
23:00	22:00–23:00	0,020	0,582	1,772	5.1 *
24:00	23:00–24:00	0,013	0,438	1,614	4.8 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч
- риск обледенения в 10 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.36 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 21 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
13.02 11:00	01:00	вверх	1,160	2,720 → 3,880	13.02 22:00
13.02 11:00	02:00	вверх	1,330	3,034 → 4,364	13.02 23:00
13.02 11:00	03:00	вверх	1,310	3,358 → 4,668	14.02 00:00
13.02 11:00	04:00	вверх	1,266	3,226 → 4,492	14.02 01:00
13.02 11:00	05:00	вверх	1,275	3,056 → 4,331	14.02 02:00
13.02 23:00	18:00	вниз	1,168	1,245 → 0,077	14.02 15:00
14.02 05:00	17:00	вниз	0,573	0,722 → 0,149	14.02 14:00
14.02 05:00	19:00	вниз	1,157	1,255 → 0,098	14.02 16:00
14.02 05:00	20:00	вниз	1,177	1,304 → 0,127	14.02 17:00
14.02 05:00	21:00	вниз	1,091	1,211 → 0,120	14.02 18:00
14.02 05:00	22:00	вниз	0,804	0,974 → 0,170	14.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.