

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	15.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 14.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,146	13:00	4,835
02:00	0,091	14:00	4,882
03:00	0,130	15:00	4,904
04:00	0,098	16:00	4,902
05:00	0,132	17:00	4,888
06:00	0,156	18:00	4,867
07:00	0,266	19:00	4,905
08:00	0,625	20:00	4,886
09:00	1,280	21:00	4,904
10:00	2,432	22:00	4,753
11:00	3,715	23:00	4,588
12:00	4,638	24:00	4,237

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,260 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 715bcfc946d1, сформирован 14.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-13 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,001	0,146	1,124	3.4 *
02:00	01:00–02:00	0,000	0,091	0,692	2.9 *
03:00	02:00–03:00	0,011	0,130	0,549	3.2 *
04:00	03:00–04:00	0,004	0,098	0,430	3.1 *
05:00	04:00–05:00	0,013	0,132	0,627	3.6 *
06:00	05:00–06:00	0,011	0,156	0,599	4.0 *
07:00	06:00–07:00	0,031	0,266	0,872	4.6 *
08:00	07:00–08:00	0,024	0,625	1,889	5.4 *
09:00	08:00–09:00	0,129	1,280	3,593	6.6
10:00	09:00–10:00	0,527	2,432	4,511	7.8
11:00	10:00–11:00	1,595	3,715	4,889	9.3
12:00	11:00–12:00	3,160	4,638	4,984	10.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	3,976	4,835	4,993	11.4
14:00	13:00–14:00	4,502	4,882	4,986	12.1
15:00	14:00–15:00	4,574	4,904	5,000	12.6
16:00	15:00–16:00	4,563	4,902	5,000	12.5
17:00	16:00–17:00	4,386	4,888	4,995	12.2
18:00	17:00–18:00	3,905	4,867	5,000	11.9
19:00	18:00–19:00	4,058	4,905	5,000	11.9
20:00	19:00–20:00	3,957	4,886	4,992	12.0
21:00	20:00–21:00	3,837	4,904	5,000	11.6
22:00	21:00–22:00	3,101	4,753	4,986	11.3
23:00	22:00–23:00	2,862	4,588	4,970	10.6
24:00	23:00–24:00	2,440	4,237	4,946	10.0

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- риск обледенения в 8 ч ($t = -8...+1$ °С, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 07:00–08:00
- резкий рост на 3.36 МВт за 3 ч к 11:00
- низкая уверенность в 4 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
14.02 17:00	08:00	вверх	0,628	0,625 → 1,253	15.02 05:00
14.02 17:00	09:00	вверх	0,928	1,280 → 2,208	15.02 06:00
14.02 17:00	10:00	вверх	1,618	2,432 → 4,050	15.02 07:00
14.02 17:00	11:00	вверх	1,081	3,715 → 4,796	15.02 08:00
15.02 11:00	23:00	вниз	0,738	4,588 → 3,850	15.02 20:00
15.02 11:00	24:00	вниз	0,618	4,237 → 3,619	15.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.