

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	16.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 15.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,148	13:00	4,321
02:00	3,978	14:00	3,639
03:00	3,849	15:00	3,620
04:00	3,350	16:00	3,668
05:00	2,995	17:00	3,577
06:00	2,892	18:00	4,250
07:00	2,579	19:00	4,311
08:00	2,847	20:00	4,614
09:00	2,521	21:00	4,094
10:00	3,700	22:00	3,850
11:00	3,655	23:00	3,889
12:00	3,612	24:00	3,192

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 87,151 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 6dc372faa9f7, сформирован 15.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-14 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,272	4,148	4,910	10.0
02:00	01:00–02:00	1,892	3,978	4,917	9.9
03:00	02:00–03:00	1,805	3,849	4,938	9.7
04:00	03:00–04:00	1,578	3,350	4,932	9.0
05:00	04:00–05:00	0,954	2,995	4,799	8.5
06:00	05:00–06:00	1,167	2,892	4,873	8.3
07:00	06:00–07:00	0,848	2,579	4,813	7.8
08:00	07:00–08:00	0,768	2,847	4,829	8.2
09:00	08:00–09:00	0,570	2,521	4,829	8.0
10:00	09:00–10:00	1,608	3,700	4,881	9.3
11:00	10:00–11:00	1,415	3,655	4,880	9.2
12:00	11:00–12:00	1,489	3,612	4,839	9.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	2,313	4,321	4,869	10.4
14:00	13:00-14:00	1,474	3,639	4,768	9.2
15:00	14:00-15:00	1,184	3,620	4,843	9.4
16:00	15:00-16:00	1,192	3,668	4,939	9.3
17:00	16:00-17:00	1,165	3,577	4,980	9.3
18:00	17:00-18:00	1,996	4,250	4,968	10.1
19:00	18:00-19:00	2,107	4,311	5,000	10.3
20:00	19:00-20:00	2,330	4,614	4,995	10.8
21:00	20:00-21:00	1,653	4,094	4,968	9.9
22:00	21:00-22:00	1,696	3,850	4,972	10.0
23:00	22:00-23:00	1,663	3,889	4,965	9.6
24:00	23:00-24:00	1,429	3,192	4,873	8.7

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 7 ч
- низкая уверенность в 24 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
15.02 11:00	01:00	вниз	0,606	4,148 → 3,542	15.02 22:00
15.02 11:00	05:00	вверх	0,765	2,995 → 3,760	16.02 02:00
15.02 11:00	06:00	вверх	1,406	2,892 → 4,298	16.02 03:00
15.02 17:00	02:00	вниз	0,588	3,978 → 3,390	15.02 23:00
15.02 17:00	07:00	вверх	1,472	2,579 → 4,051	16.02 04:00
15.02 17:00	08:00	вверх	0,688	2,847 → 3,535	16.02 05:00
15.02 17:00	10:00	вниз	0,721	3,700 → 2,979	16.02 07:00
15.02 17:00	11:00	вниз	0,635	3,655 → 3,020	16.02 08:00
15.02 23:00	13:00	вниз	0,863	4,321 → 3,458	16.02 10:00
15.02 23:00	16:00	вверх	0,749	3,668 → 4,417	16.02 13:00
15.02 23:00	17:00	вверх	1,056	3,577 → 4,633	16.02 14:00
15.02 23:00	18:00	вниз	0,540	4,250 → 3,710	16.02 15:00
16.02 05:00	19:00	вниз	0,912	4,311 → 3,399	16.02 16:00
16.02 05:00	20:00	вниз	1,200	4,614 → 3,414	16.02 17:00
16.02 05:00	21:00	вниз	0,567	4,094 → 3,527	16.02 18:00
16.02 05:00	23:00	вниз	0,614	3,889 → 3,275	16.02 20:00
16.02 05:00	24:00	вниз	0,641	3,192 → 2,551	16.02 21:00
16.02 11:00	22:00	вниз	0,622	3,850 → 3,228	16.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.