

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	17.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 16.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,244	13:00	0,969
02:00	2,768	14:00	1,290
03:00	2,517	15:00	1,568
04:00	2,374	16:00	2,409
05:00	2,043	17:00	2,365
06:00	1,016	18:00	2,990
07:00	0,562	19:00	3,205
08:00	0,617	20:00	4,064
09:00	0,441	21:00	4,281
10:00	0,466	22:00	4,079
11:00	0,590	23:00	4,048
12:00	0,674	24:00	4,122

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 52,702 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз de61b433aaac, сформирован 16.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-15 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,343	3,244	4,879	8.6
02:00	01:00–02:00	1,097	2,768	4,889	8.0
03:00	02:00–03:00	0,828	2,517	4,861	7.8
04:00	03:00–04:00	0,271	2,374	4,843	7.8
05:00	04:00–05:00	0,141	2,043	4,654	7.0
06:00	05:00–06:00	0,064	1,016	3,411	5.9
07:00	06:00–07:00	0,013	0,562	2,529	5.0
08:00	07:00–08:00	0,009	0,617	1,851	5.2
09:00	08:00–09:00	0,025	0,441	1,799	4.8
10:00	09:00–10:00	0,010	0,466	1,673	4.8
11:00	10:00–11:00	0,036	0,590	2,129	5.0
12:00	11:00–12:00	0,038	0,674	3,455	5.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,037	0,969	3,764	5.6
14:00	13:00–14:00	0,050	1,290	3,881	6.3
15:00	14:00–15:00	0,174	1,568	4,135	6.8
16:00	15:00–16:00	0,437	2,409	4,433	7.8
17:00	16:00–17:00	0,330	2,365	4,554	7.9
18:00	17:00–18:00	0,583	2,990	4,803	8.3
19:00	18:00–19:00	0,901	3,205	4,894	8.7
20:00	19:00–20:00	1,531	4,064	4,935	10.0
21:00	20:00–21:00	1,716	4,281	4,976	10.1
22:00	21:00–22:00	1,663	4,079	4,958	10.2
23:00	22:00–23:00	2,180	4,048	4,974	9.7
24:00	23:00–24:00	2,110	4,122	4,946	9.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 5 ч
- резкий спад на 1.81 МВт за 3 ч к 06:00
- резкий рост на 1.70 МВт за 3 ч к 19:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
16.02 11:00	01:00	вниз	0,524	3,244 → 2,720	16.02 22:00
16.02 11:00	03:00	вниз	0,701	2,517 → 1,816	17.02 00:00
16.02 11:00	04:00	вниз	0,681	2,374 → 1,693	17.02 01:00
16.02 11:00	05:00	вниз	0,646	2,043 → 1,397	17.02 02:00
16.02 23:00	02:00	вниз	0,535	2,768 → 2,233	16.02 23:00
16.02 23:00	13:00	вниз	0,659	0,969 → 0,310	17.02 10:00
16.02 23:00	14:00	вниз	0,671	1,290 → 0,619	17.02 11:00
16.02 23:00	15:00	вниз	0,732	1,568 → 0,836	17.02 12:00
16.02 23:00	16:00	вниз	0,844	2,409 → 1,565	17.02 13:00
17.02 05:00	17:00	вниз	0,745	2,365 → 1,620	17.02 14:00
17.02 05:00	18:00	вниз	0,544	2,990 → 2,446	17.02 15:00
17.02 05:00	20:00	вниз	0,529	4,064 → 3,535	17.02 17:00
17.02 05:00	21:00	вниз	0,592	4,281 → 3,689	17.02 18:00
17.02 11:00	23:00	вниз	0,647	4,048 → 3,401	17.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.