

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	18.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 17.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,188	13:00	4,857
02:00	3,986	14:00	4,910
03:00	4,063	15:00	4,909
04:00	4,231	16:00	4,907
05:00	4,216	17:00	4,821
06:00	4,090	18:00	4,831
07:00	4,015	19:00	4,784
08:00	4,167	20:00	4,050
09:00	4,286	21:00	4,357
10:00	4,603	22:00	3,392
11:00	4,912	23:00	3,306
12:00	4,912	24:00	3,372

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 104,165 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 00467b49e627, сформирован 17.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-16 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	2,413	4,188	4,985	9.8
02:00	01:00-02:00	2,373	3,986	4,948	9.7
03:00	02:00-03:00	2,569	4,063	4,970	9.9
04:00	03:00-04:00	2,735	4,231	4,963	10.0
05:00	04:00-05:00	2,625	4,216	4,934	10.1
06:00	05:00-06:00	2,584	4,090	4,938	10.0
07:00	06:00-07:00	2,365	4,015	4,964	10.0
08:00	07:00-08:00	2,808	4,167	4,938	9.9
09:00	08:00-09:00	2,685	4,286	4,968	10.3
10:00	09:00-10:00	3,137	4,603	4,976	10.9
11:00	10:00-11:00	4,359	4,912	5,000	11.7
12:00	11:00-12:00	4,481	4,912	5,000	11.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	4,665	4,857	4,966	12.8
14:00	13:00–14:00	4,779	4,910	5,000	13.1
15:00	14:00–15:00	4,777	4,909	4,998	12.7
16:00	15:00–16:00	4,679	4,907	4,998	12.8
17:00	16:00–17:00	3,602	4,821	4,974	11.6
18:00	17:00–18:00	3,125	4,831	4,998	11.4
19:00	18:00–19:00	3,003	4,784	4,989	11.3
20:00	19:00–20:00	1,746	4,050	4,979	9.7
21:00	20:00–21:00	2,093	4,357	4,951	10.1
22:00	21:00–22:00	1,513	3,392	4,926	9.2
23:00	22:00–23:00	1,456	3,306	4,874	8.9
24:00	23:00–24:00	1,548	3,372	4,847	8.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
17.02 11:00	06:00	вверх	0,501	4,090 → 4,591	18.02 03:00
18.02 05:00	22:00	вверх	0,539	3,392 → 3,931	18.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.