

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	19.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 18.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,232	13:00	2,587
02:00	3,222	14:00	1,803
03:00	3,163	15:00	1,341
04:00	3,296	16:00	1,156
05:00	2,796	17:00	1,119
06:00	2,923	18:00	0,974
07:00	2,840	19:00	0,850
08:00	2,838	20:00	0,604
09:00	2,472	21:00	0,593
10:00	3,064	22:00	0,284
11:00	3,283	23:00	0,505
12:00	2,866	24:00	0,748

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 48,559 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b4608707840a, сформирован 18.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-17 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,451	3,232	4,819	8.7
02:00	01:00-02:00	1,292	3,222	4,862	8.8
03:00	02:00-03:00	1,299	3,163	4,899	8.7
04:00	03:00-04:00	1,383	3,296	4,894	8.7
05:00	04:00-05:00	1,081	2,796	4,800	8.1
06:00	05:00-06:00	1,110	2,923	4,832	8.3
07:00	06:00-07:00	1,151	2,840	4,790	8.2
08:00	07:00-08:00	1,163	2,838	4,673	8.1
09:00	08:00-09:00	1,002	2,472	4,688	7.8
10:00	09:00-10:00	1,211	3,064	4,774	8.4
11:00	10:00-11:00	1,449	3,283	4,688	8.8
12:00	11:00-12:00	1,066	2,866	4,675	8.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,673	2,587	4,203	7.9
14:00	13:00-14:00	0,332	1,803	3,534	6.8
15:00	14:00-15:00	0,265	1,341	3,377	6.4
16:00	15:00-16:00	0,162	1,156	3,276	6.0
17:00	16:00-17:00	0,096	1,119	3,333	5.9
18:00	17:00-18:00	0,040	0,974	3,239	5.4
19:00	18:00-19:00	0,040	0,850	2,851	5.4
20:00	19:00-20:00	0,022	0,604	2,567	4.6
21:00	20:00-21:00	0,006	0,593	2,747	4.8
22:00	21:00-22:00	0,000	0,284	1,769	4.2
23:00	22:00-23:00	0,035	0,505	2,297	4.5
24:00	23:00-24:00	0,035	0,748	2,481	5.3

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.52 МВт за 3 ч к 14:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
18.02 17:00	06:00	вниз	0,631	2,923 → 2,292	19.02 03:00
18.02 17:00	07:00	вниз	0,673	2,840 → 2,167	19.02 04:00
18.02 17:00	08:00	вниз	1,153	2,838 → 1,685	19.02 05:00
18.02 17:00	09:00	вниз	1,066	2,472 → 1,406	19.02 06:00
18.02 17:00	10:00	вниз	1,617	3,064 → 1,447	19.02 07:00
18.02 17:00	11:00	вниз	1,541	3,283 → 1,742	19.02 08:00
18.02 17:00	12:00	вниз	1,213	2,866 → 1,653	19.02 09:00
18.02 23:00	13:00	вниз	0,906	2,587 → 1,681	19.02 10:00
18.02 23:00	15:00	вверх	0,653	1,341 → 1,994	19.02 12:00
18.02 23:00	16:00	вверх	0,646	1,156 → 1,802	19.02 13:00
18.02 23:00	17:00	вверх	0,528	1,119 → 1,647	19.02 14:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.