

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	20.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 19.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,151	13:00	0,364
02:00	1,111	14:00	0,254
03:00	1,236	15:00	0,230
04:00	1,553	16:00	0,198
05:00	1,976	17:00	0,205
06:00	2,328	18:00	0,340
07:00	2,588	19:00	0,812
08:00	2,498	20:00	2,182
09:00	1,567	21:00	2,633
10:00	1,139	22:00	3,750
11:00	0,806	23:00	4,032
12:00	0,564	24:00	3,837

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 37,354 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз eb57dc981dd4, сформирован 19.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-18 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,075	1,151	3,337	6.0
02:00	01:00–02:00	0,045	1,111	3,587	5.9
03:00	02:00–03:00	0,056	1,236	4,039	6.0
04:00	03:00–04:00	0,094	1,553	4,390	6.5
05:00	04:00–05:00	0,124	1,976	4,340	7.0
06:00	05:00–06:00	0,306	2,328	4,311	7.6
07:00	06:00–07:00	0,395	2,588	4,431	7.9
08:00	07:00–08:00	0,476	2,498	4,190	7.6
09:00	08:00–09:00	0,139	1,567	3,966	6.9
10:00	09:00–10:00	0,059	1,139	3,653	5.8
11:00	10:00–11:00	0,019	0,806	2,797	5.3
12:00	11:00–12:00	0,012	0,564	2,022	4.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,022	0,364	1,553	4.1
14:00	13:00–14:00	0,000	0,254	1,259	3.9
15:00	14:00–15:00	0,030	0,230	1,257	3.3
16:00	15:00–16:00	0,000	0,198	1,355	3.7
17:00	16:00–17:00	0,014	0,205	2,136	3.5
18:00	17:00–18:00	0,006	0,340	2,587	4.0
19:00	18:00–19:00	0,042	0,812	3,937	5.2
20:00	19:00–20:00	0,120	2,182	4,635	7.4
21:00	20:00–21:00	0,232	2,633	4,891	7.8
22:00	21:00–22:00	0,896	3,750	4,928	9.9
23:00	22:00–23:00	1,909	4,032	4,970	9.7
24:00	23:00–24:00	1,635	3,837	4,869	9.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 13 ч
- резкий спад на 1.69 МВт за 3 ч к 10:00
- резкий рост на 2.93 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 18 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
19.02 17:00	09:00	вверх	1,127	1,567 → 2,694	20.02 06:00
19.02 17:00	10:00	вверх	0,958	1,139 → 2,097	20.02 07:00
19.02 17:00	11:00	вверх	0,771	0,806 → 1,577	20.02 08:00
19.02 17:00	12:00	вверх	0,799	0,564 → 1,363	20.02 09:00
19.02 23:00	13:00	вверх	0,737	0,364 → 1,101	20.02 10:00
19.02 23:00	14:00	вверх	0,681	0,254 → 0,935	20.02 11:00
19.02 23:00	15:00	вверх	0,518	0,230 → 0,748	20.02 12:00
20.02 05:00	19:00	вниз	0,662	0,812 → 0,150	20.02 16:00
20.02 05:00	20:00	вниз	1,861	2,182 → 0,321	20.02 17:00
20.02 05:00	21:00	вниз	1,984	2,633 → 0,649	20.02 18:00
20.02 05:00	22:00	вниз	2,179	3,750 → 1,571	20.02 19:00
20.02 05:00	23:00	вниз	1,065	4,032 → 2,967	20.02 20:00
20.02 11:00	23:00	вниз	0,528	2,967 → 2,439	20.02 20:00
20.02 11:00	24:00	вниз	0,510	3,837 → 3,327	20.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.