

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	21.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 20.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,918	13:00	1,242
02:00	3,600	14:00	1,579
03:00	3,578	15:00	2,090
04:00	3,167	16:00	2,067
05:00	2,880	17:00	2,433
06:00	2,660	18:00	2,677
07:00	2,353	19:00	1,863
08:00	2,147	20:00	2,409
09:00	1,490	21:00	2,143
10:00	0,685	22:00	2,475
11:00	0,350	23:00	2,625
12:00	1,097	24:00	2,609

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 54,137 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 037906b74819, сформирован 20.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-19 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,742	3,918	4,882	9.5
02:00	01:00–02:00	1,535	3,600	4,883	9.3
03:00	02:00–03:00	1,623	3,578	4,928	9.2
04:00	03:00–04:00	1,357	3,167	4,898	8.7
05:00	04:00–05:00	0,901	2,880	4,721	8.0
06:00	05:00–06:00	0,609	2,660	4,704	7.9
07:00	06:00–07:00	0,289	2,353	4,711	7.5
08:00	07:00–08:00	0,212	2,147	4,515	7.3
09:00	08:00–09:00	0,110	1,490	4,255	6.7
10:00	09:00–10:00	0,000	0,685	2,904	5.3
11:00	10:00–11:00	0,004	0,350	3,043	4.0
12:00	11:00–12:00	0,049	1,097	4,344	5.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,048	1,242	4,684	5.8
14:00	13:00–14:00	0,152	1,579	4,704	6.2
15:00	14:00–15:00	0,438	2,090	4,798	7.3
16:00	15:00–16:00	0,537	2,067	4,594	7.2
17:00	16:00–17:00	0,929	2,433	4,481	7.5
18:00	17:00–18:00	0,606	2,677	4,334	7.9
19:00	18:00–19:00	0,252	1,863	4,025	7.0
20:00	19:00–20:00	0,388	2,409	4,257	7.6
21:00	20:00–21:00	0,269	2,143	4,671	7.0
22:00	21:00–22:00	0,286	2,475	4,919	7.9
23:00	22:00–23:00	0,516	2,625	4,803	7.8
24:00	23:00–24:00	0,543	2,609	4,712	7.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.79 МВт за 3 ч к 10:00
- низкая уверенность в 24 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
20.02 17:00	12:00	вверх	1,357	1,097 → 2,454	21.02 09:00
20.02 23:00	13:00	вверх	2,552	1,242 → 3,794	21.02 10:00
20.02 23:00	14:00	вверх	2,681	1,579 → 4,260	21.02 11:00
20.02 23:00	15:00	вверх	2,780	2,090 → 4,870	21.02 12:00
20.02 23:00	16:00	вверх	2,294	2,067 → 4,361	21.02 13:00
20.02 23:00	17:00	вверх	1,051	2,433 → 3,484	21.02 14:00
21.02 05:00	21:00	вниз	0,706	2,143 → 1,437	21.02 18:00
21.02 05:00	22:00	вниз	1,116	2,475 → 1,359	21.02 19:00
21.02 05:00	23:00	вниз	1,306	2,625 → 1,319	21.02 20:00
21.02 05:00	24:00	вниз	1,553	2,609 → 1,056	21.02 21:00
21.02 11:00	20:00	вниз	0,529	2,409 → 1,880	21.02 17:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.