

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	22.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 21.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,326	13:00	3,997
02:00	1,868	14:00	4,577
03:00	1,112	15:00	4,747
04:00	0,874	16:00	4,801
05:00	0,639	17:00	4,776
06:00	0,140	18:00	4,494
07:00	0,092	19:00	4,627
08:00	0,070	20:00	4,167
09:00	0,127	21:00	2,975
10:00	0,313	22:00	1,997
11:00	1,228	23:00	1,613
12:00	3,161	24:00	1,597

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 56,318 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз c276d5c1cff7, сформирован 21.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-20 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,358	2,326	4,667	7.3
02:00	01:00-02:00	0,209	1,868	4,527	6.9
03:00	02:00-03:00	0,059	1,112	4,043	6.1
04:00	03:00-04:00	0,011	0,874	3,447	5.8
05:00	04:00-05:00	0,012	0,639	2,591	5.5
06:00	05:00-06:00	0,010	0,140	1,376	3.6
07:00	06:00-07:00	0,008	0,092	0,647	3.2
08:00	07:00-08:00	0,000	0,070	0,507	2.9
09:00	08:00-09:00	0,028	0,127	0,729	3.2
10:00	09:00-10:00	0,020	0,313	1,728	4.2
11:00	10:00-11:00	0,096	1,228	2,988	6.2
12:00	11:00-12:00	0,857	3,161	4,835	8.7

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	2,059	3,997	4,908	9.5
14:00	13:00–14:00	3,152	4,577	4,960	10.5
15:00	14:00–15:00	3,490	4,747	4,972	11.2
16:00	15:00–16:00	3,441	4,801	4,989	11.6
17:00	16:00–17:00	3,020	4,776	4,995	11.4
18:00	17:00–18:00	2,258	4,494	4,978	10.5
19:00	18:00–19:00	2,276	4,627	4,999	10.9
20:00	19:00–20:00	1,592	4,167	4,957	10.2
21:00	20:00–21:00	0,804	2,975	4,854	8.3
22:00	21:00–22:00	0,379	1,997	4,515	7.4
23:00	22:00–23:00	0,138	1,613	4,032	6.8
24:00	23:00–24:00	0,064	1,597	4,439	6.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий рост на 3.69 МВт за 3 ч к 12:00
- резкий спад на 2.63 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 15 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
21.02 11:00	01:00	вниз	1,416	2,326 → 0,910	21.02 22:00
21.02 11:00	02:00	вниз	1,504	1,868 → 0,364	21.02 23:00
21.02 11:00	03:00	вниз	0,977	1,112 → 0,135	22.02 00:00
21.02 11:00	04:00	вниз	0,799	0,874 → 0,075	22.02 01:00
21.02 11:00	05:00	вниз	0,561	0,639 → 0,078	22.02 02:00
21.02 17:00	09:00	вверх	1,091	0,127 → 1,218	22.02 06:00
21.02 17:00	10:00	вверх	1,334	0,313 → 1,647	22.02 07:00
21.02 17:00	11:00	вверх	2,281	1,228 → 3,509	22.02 08:00
21.02 17:00	12:00	вверх	1,449	3,161 → 4,610	22.02 09:00
21.02 23:00	13:00	вверх	0,851	3,997 → 4,848	22.02 10:00
22.02 05:00	18:00	вниз	0,538	4,494 → 3,956	22.02 15:00
22.02 05:00	19:00	вниз	1,227	4,627 → 3,400	22.02 16:00
22.02 05:00	20:00	вниз	1,278	4,167 → 2,889	22.02 17:00
22.02 05:00	21:00	вниз	1,186	2,975 → 1,789	22.02 18:00
22.02 05:00	22:00	вниз	0,671	1,997 → 1,326	22.02 19:00
22.02 05:00	23:00	вниз	0,590	1,613 → 1,023	22.02 20:00
22.02 05:00	24:00	вниз	1,102	1,597 → 0,495	22.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.