

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	23.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 22.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,376	13:00	1,154
02:00	1,071	14:00	1,709
03:00	0,612	15:00	2,099
04:00	0,246	16:00	2,557
05:00	0,158	17:00	2,918
06:00	0,131	18:00	3,388
07:00	0,083	19:00	3,731
08:00	0,084	20:00	4,301
09:00	0,077	21:00	4,674
10:00	0,088	22:00	4,607
11:00	0,376	23:00	4,833
12:00	0,605	24:00	4,881

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 45,759 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 2b7f88a9eeb8, сформирован 22.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-21 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,032	1,376	3,901	6.1
02:00	01:00–02:00	0,047	1,071	4,051	5.8
03:00	02:00–03:00	0,009	0,612	3,841	4.9
04:00	03:00–04:00	0,008	0,246	2,658	3.9
05:00	04:00–05:00	0,000	0,158	1,645	3.2
06:00	05:00–06:00	0,027	0,131	1,534	2.9
07:00	06:00–07:00	0,000	0,083	0,992	2.6
08:00	07:00–08:00	0,000	0,084	0,862	2.6
09:00	08:00–09:00	0,000	0,077	1,243	2.5
10:00	09:00–10:00	0,000	0,088	1,089	2.7
11:00	10:00–11:00	0,016	0,376	1,653	4.3
12:00	11:00–12:00	0,050	0,605	2,576	4.9

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,008	1,154	3,643	6.1
14:00	13:00–14:00	0,074	1,709	4,279	6.9
15:00	14:00–15:00	0,185	2,099	4,502	7.4
16:00	15:00–16:00	0,426	2,557	4,546	7.9
17:00	16:00–17:00	0,776	2,918	4,750	8.4
18:00	17:00–18:00	1,300	3,388	4,814	9.0
19:00	18:00–19:00	1,829	3,731	4,905	9.3
20:00	19:00–20:00	2,424	4,301	4,905	10.2
21:00	20:00–21:00	3,069	4,674	4,969	11.0
22:00	21:00–22:00	3,141	4,607	4,974	10.8
23:00	22:00–23:00	3,925	4,833	4,984	11.4
24:00	23:00–24:00	4,101	4,881	5,000	11.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 8 ч
- низкая уверенность в 13 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
22.02 11:00	01:00	вниз	1,065	1,376 → 0,311	22.02 22:00
22.02 11:00	02:00	вниз	0,875	1,071 → 0,196	22.02 23:00
23.02 05:00	21:00	вниз	0,582	4,674 → 4,092	23.02 18:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.