

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	24.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 23.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,857	13:00	1,994
02:00	4,720	14:00	1,802
03:00	4,470	15:00	1,734
04:00	4,279	16:00	1,760
05:00	4,439	17:00	1,817
06:00	4,135	18:00	2,117
07:00	3,456	19:00	1,625
08:00	3,066	20:00	1,519
09:00	2,625	21:00	0,871
10:00	2,274	22:00	0,249
11:00	2,026	23:00	0,165
12:00	1,911	24:00	0,118

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 58,029 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 130356056877, сформирован 23.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-22 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,101	4,857	4,995	11.5
02:00	01:00–02:00	3,553	4,720	4,974	11.2
03:00	02:00–03:00	3,291	4,470	4,986	10.6
04:00	03:00–04:00	3,048	4,279	4,949	10.4
05:00	04:00–05:00	2,800	4,439	4,965	10.7
06:00	05:00–06:00	2,680	4,135	4,941	10.0
07:00	06:00–07:00	2,039	3,456	4,817	9.0
08:00	07:00–08:00	1,517	3,066	4,630	8.5
09:00	08:00–09:00	1,126	2,625	4,635	8.1
10:00	09:00–10:00	0,717	2,274	4,407	7.6
11:00	10:00–11:00	0,621	2,026	4,231	7.2
12:00	11:00–12:00	0,464	1,911	4,303	7.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,510	1,994	4,461	7.1
14:00	13:00-14:00	0,507	1,802	4,363	6.8
15:00	14:00-15:00	0,498	1,734	4,364	6.9
16:00	15:00-16:00	0,523	1,760	4,375	6.9
17:00	16:00-17:00	0,378	1,817	4,497	7.0
18:00	17:00-18:00	0,190	2,117	4,546	7.3
19:00	18:00-19:00	0,089	1,625	4,114	6.8
20:00	19:00-20:00	0,045	1,519	3,787	6.7
21:00	20:00-21:00	0,029	0,871	3,099	5.7
22:00	21:00-22:00	0,000	0,249	2,253	4.3
23:00	22:00-23:00	0,011	0,165	1,847	3.0
24:00	23:00-24:00	0,003	0,118	0,901	2.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 12 ч
- резкий спад на 1.51 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 17 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
23.02 17:00	11:00	вверх	0,744	2,026 → 2,770	24.02 08:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.