

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	25.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 24.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,110	13:00	2,724
02:00	0,071	14:00	2,797
03:00	0,104	15:00	1,978
04:00	0,188	16:00	1,825
05:00	0,305	17:00	1,265
06:00	0,401	18:00	0,914
07:00	0,640	19:00	0,868
08:00	0,656	20:00	0,858
09:00	0,913	21:00	1,458
10:00	1,578	22:00	2,008
11:00	2,042	23:00	3,094
12:00	2,741	24:00	3,952

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 33,490 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 14ad50e4a229, сформирован 24.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-23 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,003	0,110	0,746	3.1
02:00	01:00–02:00	0,001	0,071	0,678	2.7
03:00	02:00–03:00	0,000	0,104	1,234	3.3
04:00	03:00–04:00	0,000	0,188	1,683	4.2
05:00	04:00–05:00	0,025	0,305	1,996	4.5
06:00	05:00–06:00	0,020	0,401	1,845	4.9
07:00	06:00–07:00	0,026	0,640	2,860	5.5
08:00	07:00–08:00	0,013	0,656	3,388	5.4
09:00	08:00–09:00	0,068	0,913	4,055	6.2
10:00	09:00–10:00	0,122	1,578	4,374	6.8
11:00	10:00–11:00	0,153	2,042	4,234	7.2
12:00	11:00–12:00	0,901	2,741	4,647	8.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,801	2,724	4,704	7.9
14:00	13:00-14:00	0,758	2,797	4,498	8.3
15:00	14:00-15:00	0,213	1,978	4,178	7.4
16:00	15:00-16:00	0,186	1,825	4,021	7.1
17:00	16:00-17:00	0,067	1,265	3,688	6.3
18:00	17:00-18:00	0,013	0,914	2,905	5.7
19:00	18:00-19:00	0,042	0,868	3,298	5.6
20:00	19:00-20:00	0,007	0,858	3,132	5.6
21:00	20:00-21:00	0,014	1,458	3,715	6.8
22:00	21:00-22:00	0,189	2,008	4,784	7.6
23:00	22:00-23:00	0,215	3,094	4,961	8.8
24:00	23:00-24:00	0,656	3,952	4,979	9.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч
- резкий рост на 1.83 МВт за 3 ч к 11:00
- резкий спад на 1.53 МВт за 3 ч к 16:00
- резкий рост на 2.50 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 18 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
24.02 17:00	07:00	вниз	0,516	0,640 → 0,124	25.02 04:00
24.02 17:00	09:00	вниз	0,661	0,913 → 0,252	25.02 06:00
24.02 17:00	10:00	вниз	1,423	1,578 → 0,155	25.02 07:00
24.02 17:00	11:00	вниз	1,832	2,042 → 0,210	25.02 08:00
24.02 17:00	12:00	вниз	2,564	2,741 → 0,177	25.02 09:00
24.02 23:00	13:00	вниз	2,591	2,724 → 0,133	25.02 10:00
24.02 23:00	14:00	вниз	2,635	2,797 → 0,162	25.02 11:00
24.02 23:00	15:00	вниз	1,877	1,978 → 0,101	25.02 12:00
24.02 23:00	16:00	вниз	1,722	1,825 → 0,103	25.02 13:00
24.02 23:00	17:00	вниз	1,167	1,265 → 0,098	25.02 14:00
24.02 23:00	18:00	вниз	0,788	0,914 → 0,126	25.02 15:00
25.02 05:00	19:00	вниз	0,718	0,868 → 0,150	25.02 16:00
25.02 05:00	20:00	вниз	0,628	0,858 → 0,230	25.02 17:00
25.02 05:00	21:00	вниз	1,093	1,458 → 0,365	25.02 18:00
25.02 05:00	22:00	вниз	1,338	2,008 → 0,670	25.02 19:00
25.02 05:00	23:00	вниз	0,989	3,094 → 2,105	25.02 20:00
25.02 05:00	24:00	вниз	1,343	3,952 → 2,609	25.02 21:00
25.02 11:00	23:00	вниз	0,679	2,105 → 1,426	25.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК