

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	26.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 25.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,881	13:00	1,571
02:00	3,998	14:00	2,197
03:00	4,500	15:00	2,381
04:00	4,348	16:00	2,549
05:00	4,235	17:00	2,628
06:00	3,256	18:00	2,771
07:00	3,220	19:00	2,970
08:00	2,004	20:00	3,349
09:00	1,702	21:00	3,871
10:00	0,914	22:00	3,792
11:00	1,249	23:00	3,850
12:00	1,746	24:00	3,779

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 70,761 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз c5b8ecbd38c4, сформирован 25.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-24 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,993	3,881	4,979	9.7
02:00	01:00–02:00	1,663	3,998	4,976	10.1
03:00	02:00–03:00	2,745	4,500	4,978	10.8
04:00	03:00–04:00	2,798	4,348	4,992	10.5
05:00	04:00–05:00	2,156	4,235	4,986	10.3
06:00	05:00–06:00	1,403	3,256	4,931	8.8
07:00	06:00–07:00	0,550	3,220	4,918	8.9
08:00	07:00–08:00	0,150	2,004	4,685	7.2
09:00	08:00–09:00	0,106	1,702	4,728	7.0
10:00	09:00–10:00	0,036	0,914	4,508	5.3
11:00	10:00–11:00	0,044	1,249	3,982	6.2
12:00	11:00–12:00	0,178	1,746	4,503	7.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,095	1,571	4,468	6.7
14:00	13:00–14:00	0,131	2,197	4,341	7.4
15:00	14:00–15:00	0,200	2,381	4,016	8.0
16:00	15:00–16:00	0,504	2,549	4,479	8.1
17:00	16:00–17:00	0,982	2,628	4,372	8.1 *
18:00	17:00–18:00	0,847	2,771	4,678	8.1 *
19:00	18:00–19:00	1,073	2,970	4,721	8.3 *
20:00	19:00–20:00	1,144	3,349	4,712	8.9 *
21:00	20:00–21:00	2,090	3,871	4,955	9.7 *
22:00	21:00–22:00	2,016	3,792	4,936	9.6 *
23:00	22:00–23:00	2,320	3,850	4,933	9.5 *
24:00	23:00–24:00	1,885	3,779	4,946	9.5 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 14 ч
- риск обледенения в 8 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 16:00–17:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 3.21 МВт за 3 ч к 00:00
- резкий спад на 2.31 МВт за 3 ч к 09:00
- низкая уверенность в 22 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
25.02 11:00	05:00	вверх	0,515	4,235 → 4,750	26.02 02:00
25.02 11:00	06:00	вверх	1,172	3,256 → 4,428	26.02 03:00
25.02 17:00	08:00	вверх	0,887	2,004 → 2,891	26.02 05:00
25.02 23:00	10:00	вниз	0,641	0,914 → 0,273	26.02 07:00
25.02 23:00	12:00	вниз	0,585	1,746 → 1,161	26.02 09:00
25.02 23:00	13:00	вверх	0,814	1,571 → 2,385	26.02 10:00
26.02 05:00	19:00	вверх	0,588	2,970 → 3,558	26.02 16:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.