

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	27.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 26.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,821	13:00	1,484
02:00	3,897	14:00	2,122
03:00	3,841	15:00	2,811
04:00	3,727	16:00	3,369
05:00	3,965	17:00	4,135
06:00	2,963	18:00	3,947
07:00	2,367	19:00	4,018
08:00	1,803	20:00	4,148
09:00	1,774	21:00	4,062
10:00	1,455	22:00	3,542
11:00	1,304	23:00	3,282
12:00	1,014	24:00	3,033

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,884 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 466ec0e32af4, сформирован 26.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-25 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,089	3,821	4,928	9.5 *
02:00	01:00–02:00	1,983	3,897	4,950	9.6 *
03:00	02:00–03:00	1,920	3,841	4,939	9.6 *
04:00	03:00–04:00	1,777	3,727	4,909	9.4 *
05:00	04:00–05:00	1,296	3,965	4,874	9.7 *
06:00	05:00–06:00	0,920	2,963	4,728	8.5 *
07:00	06:00–07:00	0,521	2,367	4,505	7.8 *
08:00	07:00–08:00	0,248	1,803	4,096	6.8 *
09:00	08:00–09:00	0,118	1,774	4,162	7.1 *
10:00	09:00–10:00	0,126	1,455	3,908	6.5
11:00	10:00–11:00	0,049	1,304	3,355	6.3
12:00	11:00–12:00	0,074	1,014	3,422	6.0

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,150	1,484	3,982	6.5
14:00	13:00–14:00	0,302	2,122	4,479	7.4
15:00	14:00–15:00	0,787	2,811	4,752	8.5
16:00	15:00–16:00	1,572	3,369	4,930	8.9
17:00	16:00–17:00	2,294	4,135	4,974	10.0
18:00	17:00–18:00	2,373	3,947	4,933	9.7
19:00	18:00–19:00	2,628	4,018	4,960	9.7 *
20:00	19:00–20:00	2,733	4,148	4,935	10.0 *
21:00	20:00–21:00	2,310	4,062	4,901	10.0
22:00	21:00–22:00	1,713	3,542	4,883	9.3 *
23:00	22:00–23:00	1,562	3,282	4,830	8.8 *
24:00	23:00–24:00	1,256	3,033	4,768	8.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч
- риск обледенения в 13 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 22:00–23:00
- резкий спад на 2.16 МВт за 3 ч к 07:00
- резкий рост на 2.02 МВт за 3 ч к 16:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
26.02 11:00	02:00	вниз	0,610	3,897 → 3,287	26.02 23:00
26.02 11:00	05:00	вниз	1,006	3,965 → 2,959	27.02 02:00
26.02 11:00	06:00	вниз	0,697	2,963 → 2,266	27.02 03:00
26.02 17:00	04:00	вниз	0,572	3,727 → 3,155	27.02 01:00
26.02 17:00	07:00	вниз	0,571	2,367 → 1,796	27.02 04:00
26.02 17:00	09:00	вниз	0,861	1,774 → 0,913	27.02 06:00
26.02 23:00	08:00	вниз	0,512	1,803 → 1,291	27.02 05:00
26.02 23:00	10:00	вниз	0,622	1,455 → 0,833	27.02 07:00
26.02 23:00	11:00	вниз	0,528	1,304 → 0,776	27.02 08:00
26.02 23:00	13:00	вниз	0,534	1,484 → 0,950	27.02 10:00
26.02 23:00	14:00	вниз	0,697	2,122 → 1,425	27.02 11:00
26.02 23:00	15:00	вниз	1,321	2,811 → 1,490	27.02 12:00
26.02 23:00	16:00	вниз	0,598	3,369 → 2,771	27.02 13:00
27.02 05:00	17:00	вниз	0,860	4,135 → 3,275	27.02 14:00
27.02 11:00	20:00	вниз	0,506	4,148 → 3,642	27.02 17:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.