

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	28.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 27.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,894	13:00	4,111
02:00	2,753	14:00	4,046
03:00	2,986	15:00	3,846
04:00	3,290	16:00	3,747
05:00	3,634	17:00	3,377
06:00	4,074	18:00	3,070
07:00	4,162	19:00	2,679
08:00	4,100	20:00	3,012
09:00	3,837	21:00	3,014
10:00	3,939	22:00	2,026
11:00	4,008	23:00	1,664
12:00	3,992	24:00	1,256

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 79,517 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 2de93bc8422b, сформирован 27.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-26 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,891	2,894	4,739	8.3
02:00	01:00-02:00	0,867	2,753	4,857	8.3
03:00	02:00-03:00	1,181	2,986	4,824	8.7
04:00	03:00-04:00	1,609	3,290	4,867	9.0
05:00	04:00-05:00	2,166	3,634	4,835	9.5
06:00	05:00-06:00	2,777	4,074	4,851	10.2
07:00	06:00-07:00	3,041	4,162	4,848	10.3
08:00	07:00-08:00	2,958	4,100	4,826	10.1
09:00	08:00-09:00	2,655	3,837	4,851	9.9
10:00	09:00-10:00	2,615	3,939	4,805	9.9
11:00	10:00-11:00	2,746	4,008	4,831	10.0
12:00	11:00-12:00	2,610	3,992	4,873	10.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	2,717	4,111	4,886	10.1
14:00	13:00-14:00	2,691	4,046	4,891	9.9
15:00	14:00-15:00	2,547	3,846	4,872	9.8
16:00	15:00-16:00	2,298	3,747	4,852	9.6
17:00	16:00-17:00	1,640	3,377	4,810	9.2
18:00	17:00-18:00	1,381	3,070	4,804	8.7
19:00	18:00-19:00	0,998	2,679	4,563	8.4
20:00	19:00-20:00	1,079	3,012	4,463	8.6
21:00	20:00-21:00	0,715	3,014	4,192	8.8
22:00	21:00-22:00	0,153	2,026	3,933	7.8
23:00	22:00-23:00	0,117	1,664	4,005	7.0
24:00	23:00-24:00	0,075	1,256	3,144	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 8 ч
- резкий спад на 1.76 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 16 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
27.02 11:00	02:00	вверх	0,616	2,753 → 3,369	27.02 23:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.