

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	01.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 31.01.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,049	13:00	1,022
02:00	0,085	14:00	1,485
03:00	0,088	15:00	1,467
04:00	0,096	16:00	1,689
05:00	0,071	17:00	1,532
06:00	0,092	18:00	1,370
07:00	0,097	19:00	1,296
08:00	0,066	20:00	1,211
09:00	0,138	21:00	1,043
10:00	0,227	22:00	0,927
11:00	0,518	23:00	0,925
12:00	0,698	24:00	0,787

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 16,979 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b953f9667844, сформирован 31.01.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-30 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	0,049	0,469	1.8
02:00	01:00–02:00	0,004	0,085	0,355	1.8
03:00	02:00–03:00	0,000	0,088	0,384	2.1
04:00	03:00–04:00	0,010	0,096	0,515	2.0
05:00	04:00–05:00	0,000	0,071	0,487	2.4
06:00	05:00–06:00	0,007	0,092	0,419	2.4
07:00	06:00–07:00	0,000	0,097	0,433	2.4
08:00	07:00–08:00	0,000	0,066	0,608	2.1
09:00	08:00–09:00	0,007	0,138	1,345	3.2
10:00	09:00–10:00	0,007	0,227	2,080	4.0
11:00	10:00–11:00	0,000	0,518	3,000	4.9
12:00	11:00–12:00	0,000	0,698	3,426	5.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,053	1,022	3,729	5.6
14:00	13:00–14:00	0,141	1,485	3,656	6.5
15:00	14:00–15:00	0,231	1,467	3,603	6.6
16:00	15:00–16:00	0,070	1,689	3,402	6.9
17:00	16:00–17:00	0,062	1,532	3,665	6.7
18:00	17:00–18:00	0,052	1,370	3,550	6.3
19:00	18:00–19:00	0,044	1,296	3,273	6.4
20:00	19:00–20:00	0,050	1,211	3,173	6.3
21:00	20:00–21:00	0,064	1,043	3,322	6.1
22:00	21:00–22:00	0,056	0,927	3,342	6.2
23:00	22:00–23:00	0,082	0,925	3,454	5.9
24:00	23:00–24:00	0,043	0,787	2,939	5.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 24 ч
- низкая уверенность в 14 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
01.02 05:00	17:00	вниз	0,656	1,532 → 0,876	01.02 14:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.