

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	02.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 01.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,847	13:00	4,650
02:00	0,758	14:00	4,720
03:00	0,891	15:00	4,677
04:00	1,257	16:00	4,367
05:00	2,069	17:00	3,901
06:00	2,342	18:00	3,098
07:00	2,414	19:00	2,854
08:00	2,614	20:00	1,932
09:00	2,903	21:00	1,482
10:00	2,875	22:00	1,196
11:00	3,805	23:00	1,345
12:00	4,444	24:00	1,228

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 62,669 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b31d23277ea2, сформирован 01.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-31 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,066	0,847	3,191	5.8
02:00	01:00-02:00	0,088	0,758	3,588	5.6
03:00	02:00-03:00	0,124	0,891	3,718	5.9
04:00	03:00-04:00	0,232	1,257	4,253	6.3
05:00	04:00-05:00	0,537	2,069	4,441	7.4
06:00	05:00-06:00	1,188	2,342	4,605	7.6
07:00	06:00-07:00	1,304	2,414	4,677	7.7
08:00	07:00-08:00	1,255	2,614	4,662	7.8
09:00	08:00-09:00	1,295	2,903	4,800	8.3
10:00	09:00-10:00	1,463	2,875	4,886	8.2
11:00	10:00-11:00	1,857	3,805	4,946	9.4
12:00	11:00-12:00	2,812	4,444	4,946	10.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	3,476	4,650	4,971	10.7
14:00	13:00-14:00	3,740	4,720	4,981	11.1
15:00	14:00-15:00	3,583	4,677	4,976	11.0
16:00	15:00-16:00	2,497	4,367	4,967	10.5
17:00	16:00-17:00	1,866	3,901	4,957	9.7
18:00	17:00-18:00	1,434	3,098	4,968	8.3
19:00	18:00-19:00	0,762	2,854	4,729	8.2
20:00	19:00-20:00	0,264	1,932	4,053	7.2
21:00	20:00-21:00	0,117	1,482	3,696	6.7
22:00	21:00-22:00	0,067	1,196	3,341	6.6
23:00	22:00-23:00	0,136	1,345	3,538	6.5
24:00	23:00-24:00	0,086	1,228	3,401	6.3

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 9 ч
- резкий рост на 1.77 МВт за 3 ч к 12:00
- резкий спад на 1.97 МВт за 3 ч к 19:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
01.02 11:00	04:00	вверх	0,838	1,257 → 2,095	02.02 01:00
01.02 11:00	06:00	вверх	0,560	2,342 → 2,902	02.02 03:00
01.02 17:00	07:00	вверх	0,673	2,414 → 3,087	02.02 04:00
01.02 17:00	09:00	вверх	0,727	2,903 → 3,630	02.02 06:00
02.02 05:00	19:00	вниз	0,566	2,854 → 2,288	02.02 16:00
02.02 05:00	20:00	вниз	0,507	1,932 → 1,425	02.02 17:00
02.02 05:00	21:00	вниз	0,567	1,482 → 0,915	02.02 18:00
02.02 11:00	18:00	вверх	0,517	3,098 → 3,615	02.02 15:00
02.02 11:00	23:00	вниз	0,536	1,345 → 0,809	02.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.