

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	03.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 02.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,331	13:00	0,062
02:00	1,100	14:00	0,086
03:00	1,272	15:00	0,122
04:00	1,440	16:00	0,231
05:00	1,954	17:00	0,695
06:00	1,021	18:00	1,016
07:00	0,742	19:00	1,315
08:00	0,486	20:00	1,441
09:00	0,227	21:00	1,492
10:00	0,180	22:00	1,393
11:00	0,118	23:00	1,492
12:00	0,066	24:00	1,379

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 20,661 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a291c1e62f0a, сформирован 02.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-01 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,115	1,331	3,633	6.3
02:00	01:00–02:00	0,091	1,100	4,044	6.1
03:00	02:00–03:00	0,092	1,272	4,265	6.3
04:00	03:00–04:00	0,086	1,440	4,470	6.6
05:00	04:00–05:00	0,090	1,954	4,519	7.2
06:00	05:00–06:00	0,026	1,021	3,942	6.1
07:00	06:00–07:00	0,040	0,742	3,338	5.6
08:00	07:00–08:00	0,010	0,486	2,894	5.0
09:00	08:00–09:00	0,013	0,227	2,147	4.2
10:00	09:00–10:00	0,001	0,180	1,744	3.6
11:00	10:00–11:00	0,017	0,118	1,224	2.7
12:00	11:00–12:00	0,000	0,066	1,085	2.5

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,000	0,062	0,738	2.0
14:00	13:00-14:00	0,005	0,086	0,688	2.2
15:00	14:00-15:00	0,003	0,122	0,772	3.0
16:00	15:00-16:00	0,012	0,231	1,454	3.9
17:00	16:00-17:00	0,000	0,695	2,584	5.4
18:00	17:00-18:00	0,035	1,016	3,337	5.8
19:00	18:00-19:00	0,024	1,315	3,671	6.3
20:00	19:00-20:00	0,045	1,441	3,809	6.4
21:00	20:00-21:00	0,038	1,492	3,785	6.5
22:00	21:00-22:00	0,042	1,393	3,787	6.7
23:00	22:00-23:00	0,091	1,492	3,693	6.6
24:00	23:00-24:00	0,035	1,379	3,635	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 16 ч
- низкая уверенность в 16 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
02.02 11:00	02:00	вверх	0,768	1,100 → 1,868	02.02 23:00
02.02 11:00	03:00	вверх	1,154	1,272 → 2,426	03.02 00:00
02.02 11:00	04:00	вверх	1,342	1,440 → 2,782	03.02 01:00
02.02 11:00	05:00	вверх	0,739	1,954 → 2,693	03.02 02:00
02.02 11:00	06:00	вверх	1,255	1,021 → 2,276	03.02 03:00
02.02 17:00	07:00	вверх	1,104	0,742 → 1,846	03.02 04:00
03.02 05:00	22:00	вверх	0,698	1,393 → 2,091	03.02 19:00
03.02 05:00	23:00	вверх	0,696	1,492 → 2,188	03.02 20:00
03.02 11:00	23:00	вниз	0,527	2,188 → 1,661	03.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.