

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	04.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 03.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,381	13:00	0,825
02:00	1,099	14:00	0,707
03:00	1,111	15:00	0,396
04:00	1,201	16:00	0,592
05:00	1,198	17:00	0,662
06:00	1,173	18:00	0,278
07:00	1,386	19:00	0,451
08:00	1,562	20:00	1,173
09:00	1,234	21:00	2,478
10:00	1,163	22:00	3,388
11:00	1,007	23:00	4,662
12:00	0,822	24:00	4,750

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 34,699 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b986686083a6, сформирован 03.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-02 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,025	1,381	3,658	6.4
02:00	01:00–02:00	0,046	1,099	3,750	6.0
03:00	02:00–03:00	0,001	1,111	3,793	6.2
04:00	03:00–04:00	0,049	1,201	4,115	6.2
05:00	04:00–05:00	0,046	1,198	4,097	5.9
06:00	05:00–06:00	0,091	1,173	4,025	6.1
07:00	06:00–07:00	0,127	1,386	4,067	6.3
08:00	07:00–08:00	0,089	1,562	3,954	6.5
09:00	08:00–09:00	0,047	1,234	3,935	6.5
10:00	09:00–10:00	0,110	1,163	3,987	6.0
11:00	10:00–11:00	0,069	1,007	3,658	5.7
12:00	11:00–12:00	0,019	0,822	3,456	5.5

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,040	0,825	3,228	5.4
14:00	13:00–14:00	0,007	0,707	2,727	5.4
15:00	14:00–15:00	0,000	0,396	2,692	4.6
16:00	15:00–16:00	0,000	0,592	2,478	5.1
17:00	16:00–17:00	0,006	0,662	2,635	5.4
18:00	17:00–18:00	0,021	0,278	1,718	3.8
19:00	18:00–19:00	0,004	0,451	1,756	4.8
20:00	19:00–20:00	0,018	1,173	2,666	6.4
21:00	20:00–21:00	0,256	2,478	4,295	7.9
22:00	21:00–22:00	1,052	3,388	4,935	9.2 *
23:00	22:00–23:00	3,184	4,662	4,978	11.0 *
24:00	23:00–24:00	3,324	4,750	4,983	10.9 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 4 ч
- риск обледенения в 3 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 21:00–22:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 3.49 МВт за 3 ч к 22:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
03.02 11:00	02:00	вверх	0,544	1,099 → 1,643	03.02 23:00
03.02 11:00	06:00	вверх	0,692	1,173 → 1,865	04.02 03:00
03.02 17:00	07:00	вверх	1,180	1,386 → 2,566	04.02 04:00
03.02 17:00	08:00	вверх	0,545	1,562 → 2,107	04.02 05:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.