

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	05.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 04.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,883	13:00	4,892
02:00	4,898	14:00	4,887
03:00	4,912	15:00	4,902
04:00	4,929	16:00	4,901
05:00	4,933	17:00	4,886
06:00	4,933	18:00	4,950
07:00	4,939	19:00	4,902
08:00	4,932	20:00	4,854
09:00	4,925	21:00	4,811
10:00	4,887	22:00	4,417
11:00	4,946	23:00	3,661
12:00	4,930	24:00	3,021

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 114,131 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз f85c3cac925f, сформирован 04.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-03 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	3,837	4,883	5,000	11.6 *
02:00	01:00–02:00	4,141	4,898	5,000	11.7 *
03:00	02:00–03:00	4,404	4,912	5,000	12.0 *
04:00	03:00–04:00	4,704	4,929	5,000	12.6 *
05:00	04:00–05:00	4,812	4,933	5,000	12.7
06:00	05:00–06:00	4,814	4,933	5,000	12.8
07:00	06:00–07:00	4,824	4,939	5,000	13.0
08:00	07:00–08:00	4,811	4,932	5,000	13.3
09:00	08:00–09:00	4,816	4,925	4,999	14.0
10:00	09:00–10:00	4,774	4,887	4,989	14.8
11:00	10:00–11:00	4,837	4,946	5,000	14.7
12:00	11:00–12:00	4,816	4,930	4,995	15.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	4,776	4,892	4,984	15.1
14:00	13:00-14:00	4,740	4,887	4,976	15.0
15:00	14:00-15:00	4,731	4,902	4,990	14.7
16:00	15:00-16:00	4,737	4,901	4,992	14.7
17:00	16:00-17:00	4,707	4,886	4,986	13.7
18:00	17:00-18:00	4,424	4,950	5,000	12.8
19:00	18:00-19:00	4,140	4,902	4,996	12.1
20:00	19:00-20:00	3,789	4,854	4,989	11.7
21:00	20:00-21:00	3,083	4,811	5,000	11.2
22:00	21:00-22:00	2,532	4,417	4,961	10.6
23:00	22:00-23:00	1,601	3,661	4,896	9.2
24:00	23:00-24:00	1,280	3,021	4,748	8.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 10 ч
- риск обледенения в 4 ч ($t = -8...+1$ °С, влажность $\geq 90\%$): 00:00-01:00 ... 03:00-04:00
- резкий спад на 1.79 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 3 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
05.02 05:00	24:00	вверх	0,560	3,021 → 3,581	05.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.