

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	06.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 05.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,763	13:00	4,041
02:00	2,454	14:00	4,902
03:00	1,752	15:00	4,886
04:00	1,113	16:00	4,885
05:00	0,587	17:00	4,931
06:00	0,204	18:00	4,909
07:00	0,119	19:00	4,946
08:00	0,123	20:00	4,928
09:00	0,262	21:00	4,904
10:00	0,853	22:00	4,885
11:00	1,626	23:00	4,928
12:00	3,519	24:00	4,895

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 73,415 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 40bf98bf5bb5, сформирован 05.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-04 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,143	2,763	4,742	8.0
02:00	01:00–02:00	0,698	2,454	4,578	7.7
03:00	02:00–03:00	0,192	1,752	4,306	6.9
04:00	03:00–04:00	0,063	1,113	3,614	6.1
05:00	04:00–05:00	0,015	0,587	2,938	5.1
06:00	05:00–06:00	0,003	0,204	2,001	3.9
07:00	06:00–07:00	0,000	0,119	1,583	3.1
08:00	07:00–08:00	0,001	0,123	1,091	3.2
09:00	08:00–09:00	0,006	0,262	2,233	4.3
10:00	09:00–10:00	0,010	0,853	2,875	5.7
11:00	10:00–11:00	0,054	1,626	4,007	6.6
12:00	11:00–12:00	0,511	3,519	4,880	9.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	1,365	4,041	4,981	9.6
14:00	13:00–14:00	3,120	4,902	5,000	12.0
15:00	14:00–15:00	4,549	4,886	4,989	12.9
16:00	15:00–16:00	4,720	4,885	4,986	13.1
17:00	16:00–17:00	4,781	4,931	4,996	13.5
18:00	17:00–18:00	4,777	4,909	4,988	13.5
19:00	18:00–19:00	4,810	4,946	5,000	13.4
20:00	19:00–20:00	4,810	4,928	4,998	13.1
21:00	20:00–21:00	4,797	4,904	4,992	13.0
22:00	21:00–22:00	4,774	4,885	4,989	12.5
23:00	22:00–23:00	4,815	4,928	5,000	12.5
24:00	23:00–24:00	4,607	4,895	4,993	12.0

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.86 МВт за 3 ч к 04:00
- резкий рост на 3.28 МВт за 3 ч к 13:00
- низкая уверенность в 9 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
05.02 11:00	01:00	вверх	0,743	2,763 → 3,506	05.02 22:00
05.02 11:00	04:00	вверх	0,746	1,113 → 1,859	06.02 01:00
05.02 11:00	05:00	вверх	0,617	0,587 → 1,204	06.02 02:00
05.02 17:00	10:00	вниз	0,713	0,853 → 0,140	06.02 07:00
05.02 17:00	11:00	вниз	1,150	1,626 → 0,476	06.02 08:00
05.02 17:00	12:00	вниз	2,153	3,519 → 1,366	06.02 09:00
05.02 23:00	13:00	вниз	1,434	4,041 → 2,607	06.02 10:00
05.02 23:00	14:00	вниз	0,542	4,902 → 4,360	06.02 11:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.