

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	07.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 06.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,856	13:00	0,715
02:00	4,624	14:00	0,996
03:00	4,128	15:00	0,744
04:00	3,302	16:00	0,700
05:00	2,399	17:00	0,348
06:00	1,404	18:00	0,369
07:00	0,725	19:00	0,659
08:00	0,215	20:00	1,277
09:00	0,091	21:00	2,206
10:00	0,136	22:00	2,888
11:00	0,300	23:00	3,380
12:00	0,515	24:00	3,473

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 40,450 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз ff34c9cc2324, сформирован 06.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-05 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,175	4,856	5,000	11.4
02:00	01:00–02:00	3,324	4,624	4,984	10.9
03:00	02:00–03:00	2,777	4,128	4,913	9.9 *
04:00	03:00–04:00	1,952	3,302	4,603	8.8 *
05:00	04:00–05:00	0,569	2,399	4,136	7.8 *
06:00	05:00–06:00	0,189	1,404	3,784	6.6 *
07:00	06:00–07:00	0,067	0,725	2,129	5.5 *
08:00	07:00–08:00	0,022	0,215	1,135	4.0 *
09:00	08:00–09:00	0,000	0,091	0,665	3.6 *
10:00	09:00–10:00	0,010	0,136	0,824	3.9
11:00	10:00–11:00	0,000	0,300	1,659	4.3
12:00	11:00–12:00	0,011	0,515	2,922	4.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,074	0,715	2,975	5.0
14:00	13:00–14:00	0,078	0,996	2,715	6.0
15:00	14:00–15:00	0,021	0,744	2,157	5.6
16:00	15:00–16:00	0,041	0,700	2,126	5.3
17:00	16:00–17:00	0,015	0,348	1,603	4.3
18:00	17:00–18:00	0,000	0,369	2,011	4.5
19:00	18:00–19:00	0,021	0,659	2,519	5.3
20:00	19:00–20:00	0,078	1,277	3,996	6.3
21:00	20:00–21:00	0,358	2,206	4,421	7.5
22:00	21:00–22:00	0,698	2,888	4,805	8.5 *
23:00	22:00–23:00	1,477	3,380	4,886	8.9 *
24:00	23:00–24:00	1,650	3,473	4,882	9.1 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- риск обледенения в 10 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 02:00–03:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.73 МВт за 3 ч к 05:00
- резкий рост на 2.23 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
06.02 11:00	01:00	вниз	0,518	4,856 → 4,338	06.02 22:00
06.02 11:00	04:00	вниз	1,009	3,302 → 2,293	07.02 01:00
06.02 11:00	05:00	вниз	1,262	2,399 → 1,137	07.02 02:00
06.02 11:00	06:00	вниз	1,085	1,404 → 0,319	07.02 03:00
06.02 17:00	07:00	вниз	0,560	0,725 → 0,165	07.02 04:00
06.02 17:00	11:00	вверх	0,591	0,300 → 0,891	07.02 08:00
06.02 17:00	12:00	вверх	1,284	0,515 → 1,799	07.02 09:00
06.02 23:00	13:00	вверх	1,081	0,715 → 1,796	07.02 10:00
06.02 23:00	14:00	вверх	0,654	0,996 → 1,650	07.02 11:00
07.02 05:00	21:00	вверх	0,553	2,206 → 2,759	07.02 18:00
07.02 05:00	22:00	вверх	0,927	2,888 → 3,815	07.02 19:00
07.02 05:00	23:00	вверх	1,118	3,380 → 4,498	07.02 20:00
07.02 05:00	24:00	вверх	1,396	3,473 → 4,869	07.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.