

**Заявка на продажу**

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отправитель</b>         | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2                              |
| <b>Контрагент</b>          | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| <b>Операция</b>            | Продажа                                                                                          |
| <b>Операционные сутки</b>  | 09.02.2026                                                                                       |
| <b>Срок подачи (п. 51)</b> | до 08.02.2026 08:00 по времени Астаны                                                            |

| Час   | Объем, МВт | Час   | Объем, МВт |
|-------|------------|-------|------------|
| 01:00 | 4,884      | 13:00 | 4,903      |
| 02:00 | 4,931      | 14:00 | 4,894      |
| 03:00 | 4,925      | 15:00 | 4,908      |
| 04:00 | 4,917      | 16:00 | 4,899      |
| 05:00 | 4,910      | 17:00 | 4,894      |
| 06:00 | 4,920      | 18:00 | 4,721      |
| 07:00 | 4,925      | 19:00 | 4,662      |
| 08:00 | 4,879      | 20:00 | 4,421      |
| 09:00 | 4,929      | 21:00 | 4,309      |
| 10:00 | 4,923      | 22:00 | 2,514      |
| 11:00 | 4,901      | 23:00 | 1,962      |
| 12:00 | 4,899      | 24:00 | 1,449      |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

**Итого за сутки: 107,479 МВт·ч**

**Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)**

Прогноз 498e43d9313a, сформирован 08.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-07 18:00:00 UTC.

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 01:00 | 00:00–01:00 | 4,776    | 4,884    | 4,978    | 15.0       |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 4,833    | 4,931    | 5,000    | 15.6       |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 4,810    | 4,925    | 4,998    | 15.7       |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 4,800    | 4,917    | 4,995    | 15.7       |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 4,747    | 4,910    | 4,995    | 15.5       |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 4,745    | 4,920    | 4,998    | 15.5       |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 4,737    | 4,925    | 5,000    | 15.4       |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 4,671    | 4,879    | 4,976    | 15.4       |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 4,738    | 4,929    | 5,000    | 14.5       |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 4,740    | 4,923    | 5,000    | 14.4       |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 4,707    | 4,901    | 5,000    | 14.6       |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 4,680    | 4,899    | 4,985    | 14.5       |

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 13:00 | 12:00–13:00 | 4,713    | 4,903    | 5,000    | 14.5       |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 4,704    | 4,894    | 4,992    | 14.2       |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 4,747    | 4,908    | 5,000    | 13.9       |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 4,460    | 4,899    | 4,992    | 13.3       |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 3,924    | 4,894    | 5,000    | 12.6       |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 2,964    | 4,721    | 5,000    | 11.3       |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 2,329    | 4,662    | 4,989    | 11.4       |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 1,638    | 4,421    | 4,996    | 10.5       |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 1,275    | 4,309    | 4,995    | 10.4       |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,466    | 2,514    | 4,973    | 8.1        |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,231    | 1,962    | 4,667    | 7.2        |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,098    | 1,449    | 3,809    | 6.6        |

\* риск обледенения

### Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 18 ч
- резкий спад на 2.86 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 6 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

### Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час   | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до   |
|----------------|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 09.02 05:00    | 21:00 | вниз        | 0,777      | 4,309 → 3,532     | 09.02 18:00 |
| 09.02 11:00    | 20:00 | вниз        | 0,550      | 4,421 → 3,871     | 09.02 17:00 |
| 09.02 11:00    | 23:00 | вниз        | 0,567      | 1,962 → 1,395     | 09.02 20:00 |

### Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.