

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	10.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 09.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,390	13:00	0,966
02:00	0,972	14:00	1,287
03:00	0,621	15:00	1,197
04:00	0,703	16:00	1,016
05:00	0,563	17:00	0,628
06:00	0,268	18:00	0,630
07:00	0,548	19:00	0,569
08:00	0,571	20:00	1,509
09:00	0,530	21:00	1,679
10:00	0,703	22:00	2,834
11:00	0,758	23:00	4,321
12:00	0,804	24:00	4,829

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 29,896 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз d891487c3cb3, сформирован 09.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-08 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,071	1,390	3,802	6.3
02:00	01:00–02:00	0,029	0,972	3,756	5.9
03:00	02:00–03:00	0,021	0,621	3,731	5.1
04:00	03:00–04:00	0,017	0,703	3,424	5.3
05:00	04:00–05:00	0,010	0,563	2,919	5.1
06:00	05:00–06:00	0,000	0,268	2,421	4.0
07:00	06:00–07:00	0,015	0,548	3,826	4.8
08:00	07:00–08:00	0,013	0,571	3,553	4.7
09:00	08:00–09:00	0,017	0,530	3,691	5.0
10:00	09:00–10:00	0,014	0,703	3,929	5.0
11:00	10:00–11:00	0,000	0,758	3,436	5.3
12:00	11:00–12:00	0,024	0,804	3,075	5.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,020	0,966	3,216	5.7
14:00	13:00–14:00	0,078	1,287	3,685	6.2
15:00	14:00–15:00	0,049	1,197	3,864	6.3
16:00	15:00–16:00	0,009	1,016	3,839	5.9
17:00	16:00–17:00	0,000	0,628	3,633	5.1
18:00	17:00–18:00	0,004	0,630	3,482	4.8
19:00	18:00–19:00	0,001	0,569	3,054	4.8
20:00	19:00–20:00	0,045	1,509	3,811	6.8
21:00	20:00–21:00	0,111	1,679	4,566	6.7
22:00	21:00–22:00	0,357	2,834	4,873	8.6
23:00	22:00–23:00	2,230	4,321	4,954	10.3
24:00	23:00–24:00	3,580	4,829	4,981	11.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч
- резкий рост на 3.15 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
09.02 17:00	02:00	вниз	0,516	0,972 → 0,456	09.02 23:00
09.02 17:00	10:00	вверх	0,617	0,703 → 1,320	10.02 07:00
09.02 17:00	11:00	вверх	0,611	0,758 → 1,369	10.02 08:00
09.02 23:00	15:00	вниз	0,763	1,197 → 0,434	10.02 12:00
10.02 05:00	21:00	вверх	0,803	1,679 → 2,482	10.02 18:00
10.02 05:00	22:00	вверх	1,398	2,834 → 4,232	10.02 19:00
10.02 05:00	23:00	вверх	0,575	4,321 → 4,896	10.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.