

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	11.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 10.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,801	13:00	1,452
02:00	4,820	14:00	1,959
03:00	4,763	15:00	1,593
04:00	4,051	16:00	3,080
05:00	3,093	17:00	3,553
06:00	1,766	18:00	4,687
07:00	0,359	19:00	4,906
08:00	0,223	20:00	4,854
09:00	0,157	21:00	4,889
10:00	0,158	22:00	4,842
11:00	0,227	23:00	4,610
12:00	0,911	24:00	4,284

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 70,038 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 4845bdb3bda6, сформирован 10.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-09 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,146	4,801	4,986	12.3
02:00	01:00–02:00	3,331	4,820	4,989	11.9
03:00	02:00–03:00	2,517	4,763	4,984	11.5
04:00	03:00–04:00	0,941	4,051	4,970	9.8
05:00	04:00–05:00	0,320	3,093	4,960	8.5
06:00	05:00–06:00	0,111	1,766	4,655	7.0
07:00	06:00–07:00	0,003	0,359	2,860	4.5
08:00	07:00–08:00	0,005	0,223	2,097	3.6
09:00	08:00–09:00	0,003	0,157	1,132	3.2
10:00	09:00–10:00	0,000	0,158	1,326	3.6
11:00	10:00–11:00	0,000	0,227	1,845	3.9
12:00	11:00–12:00	0,037	0,911	4,199	5.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,084	1,452	4,721	6.2
14:00	13:00-14:00	0,090	1,959	4,724	7.0
15:00	14:00-15:00	0,078	1,593	4,593	6.9
16:00	15:00-16:00	0,667	3,080	4,647	8.8
17:00	16:00-17:00	0,652	3,553	4,955	9.3
18:00	17:00-18:00	3,224	4,687	4,986	11.1
19:00	18:00-19:00	4,140	4,906	4,999	11.9
20:00	19:00-20:00	4,391	4,854	4,992	12.1
21:00	20:00-21:00	4,625	4,889	4,989	12.3
22:00	21:00-22:00	4,129	4,842	4,992	11.3
23:00	22:00-23:00	3,567	4,610	4,987	10.8
24:00	23:00-24:00	2,683	4,284	4,983	10.1 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 19 ч
- риск обледенения в 1 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 23:00-24:00 ... 23:00-24:00
- резкий спад на 3.69 МВт за 3 ч к 06:00
- резкий рост на 1.73 МВт за 3 ч к 13:00
- резкий рост на 3.09 МВт за 3 ч к 17:00
- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
10.02 23:00	14:00	вниз	1,213	1,959 → 0,746	11.02 11:00
10.02 23:00	15:00	вниз	0,831	1,593 → 0,762	11.02 12:00
10.02 23:00	16:00	вниз	1,231	3,080 → 1,849	11.02 13:00
11.02 05:00	12:00	вверх	0,563	0,911 → 1,474	11.02 09:00
11.02 05:00	24:00	вниз	0,521	4,284 → 3,763	11.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.