

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	12.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 11.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,865	13:00	0,066
02:00	3,565	14:00	0,056
03:00	3,240	15:00	0,061
04:00	3,056	16:00	0,146
05:00	2,902	17:00	0,272
06:00	2,469	18:00	0,380
07:00	1,704	19:00	0,635
08:00	0,889	20:00	0,831
09:00	0,345	21:00	1,077
10:00	0,201	22:00	1,187
11:00	0,142	23:00	0,876
12:00	0,113	24:00	0,613

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 28,691 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 61d1e91a8859, сформирован 11.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-10 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,981	3,865	4,962	9.5
02:00	01:00-02:00	1,443	3,565	4,915	9.3
03:00	02:00-03:00	1,121	3,240	4,906	8.8 *
04:00	03:00-04:00	0,946	3,056	4,888	8.6 *
05:00	04:00-05:00	0,623	2,902	4,701	8.4
06:00	05:00-06:00	0,447	2,469	4,485	7.9 *
07:00	06:00-07:00	0,221	1,704	4,102	6.9 *
08:00	07:00-08:00	0,064	0,889	3,264	5.6 *
09:00	08:00-09:00	0,018	0,345	2,511	4.4 *
10:00	09:00-10:00	0,000	0,201	1,563	3.7 *
11:00	10:00-11:00	0,007	0,142	1,123	3.3
12:00	11:00-12:00	0,003	0,113	0,831	3.0

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,000	0,066	0,526	2.8
14:00	13:00-14:00	0,000	0,056	0,363	2.5
15:00	14:00-15:00	0,000	0,061	0,382	2.6
16:00	15:00-16:00	0,026	0,146	0,640	3.2
17:00	16:00-17:00	0,007	0,272	1,000	4.3
18:00	17:00-18:00	0,011	0,380	1,171	4.8 *
19:00	18:00-19:00	0,006	0,635	1,514	5.4 *
20:00	19:00-20:00	0,043	0,831	1,834	5.9 *
21:00	20:00-21:00	0,079	1,077	2,447	6.2 *
22:00	21:00-22:00	0,064	1,187	3,391	6.5 *
23:00	22:00-23:00	0,060	0,876	3,007	5.9 *
24:00	23:00-24:00	0,036	0,613	2,630	5.2 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- риск обледенения в 14 ч ($t -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 02:00-03:00 ... 23:00-24:00
- резкий спад на 2.12 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 13 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
11.02 11:00	01:00	вниз	0,890	3,865 → 2,975	11.02 22:00
11.02 11:00	02:00	вниз	0,872	3,565 → 2,693	11.02 23:00
11.02 11:00	03:00	вниз	1,012	3,240 → 2,228	12.02 00:00
11.02 11:00	04:00	вниз	0,848	3,056 → 2,208	12.02 01:00
11.02 11:00	05:00	вниз	0,960	2,902 → 1,942	12.02 02:00
11.02 11:00	06:00	вниз	1,754	2,469 → 0,715	12.02 03:00
11.02 17:00	07:00	вниз	1,414	1,704 → 0,290	12.02 04:00
11.02 17:00	08:00	вниз	0,720	0,889 → 0,169	12.02 05:00
12.02 05:00	15:00	вверх	0,507	0,061 → 0,568	12.02 12:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.