

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	13.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 12.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,434	13:00	0,078
02:00	0,288	14:00	0,065
03:00	0,115	15:00	0,097
04:00	0,069	16:00	0,098
05:00	0,064	17:00	0,112
06:00	0,105	18:00	0,132
07:00	0,124	19:00	0,180
08:00	0,143	20:00	0,318
09:00	0,124	21:00	0,604
10:00	0,093	22:00	0,963
11:00	0,098	23:00	1,825
12:00	0,126	24:00	2,346

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 8,601 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b873fbfc7d0b, сформирован 12.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-11 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	0,434	2,532	4.6 *
02:00	01:00–02:00	0,004	0,288	2,197	4.3 *
03:00	02:00–03:00	0,009	0,115	1,550	3.0 *
04:00	03:00–04:00	0,000	0,069	1,089	2.7 *
05:00	04:00–05:00	0,000	0,064	0,659	2.7 *
06:00	05:00–06:00	0,004	0,105	0,406	2.9 *
07:00	06:00–07:00	0,007	0,124	0,468	3.4 *
08:00	07:00–08:00	0,008	0,143	0,421	3.4 *
09:00	08:00–09:00	0,007	0,124	0,398	3.1 *
10:00	09:00–10:00	0,000	0,093	0,486	3.1 *
11:00	10:00–11:00	0,006	0,098	0,510	2.9 *
12:00	11:00–12:00	0,010	0,126	0,684	2.5 *

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,000	0,078	0,636	2.4
14:00	13:00–14:00	0,000	0,065	0,693	2.8
15:00	14:00–15:00	0,000	0,097	0,783	3.2
16:00	15:00–16:00	0,000	0,098	0,668	3.1
17:00	16:00–17:00	0,000	0,112	0,755	3.2
18:00	17:00–18:00	0,006	0,132	0,883	3.5
19:00	18:00–19:00	0,004	0,180	1,105	3.8 *
20:00	19:00–20:00	0,006	0,318	1,713	4.3 *
21:00	20:00–21:00	0,015	0,604	2,575	5.2 *
22:00	21:00–22:00	0,026	0,963	3,359	6.3 *
23:00	22:00–23:00	0,117	1,825	3,999	7.1 *
24:00	23:00–24:00	0,421	2,346	4,574	7.7 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 7 ч
- риск обледенения в 18 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 1.74 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 5 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
13.02 05:00	21:00	вверх	1,372	0,604 → 1,976	13.02 18:00
13.02 05:00	22:00	вверх	1,567	0,963 → 2,530	13.02 19:00
13.02 05:00	23:00	вверх	1,175	1,825 → 3,000	13.02 20:00
13.02 05:00	24:00	вверх	0,798	2,346 → 3,144	13.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.