

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	14.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 13.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,723	13:00	0,490
02:00	3,107	14:00	0,543
03:00	3,433	15:00	0,450
04:00	3,285	16:00	0,451
05:00	3,129	17:00	0,731
06:00	3,069	18:00	1,213
07:00	1,867	19:00	1,232
08:00	1,206	20:00	1,309
09:00	0,685	21:00	1,183
10:00	0,607	22:00	0,954
11:00	0,452	23:00	0,568
12:00	0,635	24:00	0,424

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 33,746 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 056edfdcee13, сформирован 13.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-12 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,739	2,723	4,698	8.1 *
02:00	01:00–02:00	1,157	3,107	4,899	8.6 *
03:00	02:00–03:00	1,724	3,433	4,939	8.9 *
04:00	03:00–04:00	1,564	3,285	4,925	8.8 *
05:00	04:00–05:00	1,074	3,129	4,793	8.5 *
06:00	05:00–06:00	1,077	3,069	4,833	8.6 *
07:00	06:00–07:00	0,606	1,867	4,470	6.9 *
08:00	07:00–08:00	0,153	1,206	3,847	6.0 *
09:00	08:00–09:00	0,021	0,685	3,702	5.6
10:00	09:00–10:00	0,018	0,607	3,635	5.0
11:00	10:00–11:00	0,000	0,452	3,104	4.5
12:00	11:00–12:00	0,007	0,635	3,682	5.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,043	0,490	3,348	4.3
14:00	13:00–14:00	0,011	0,543	3,192	4.7
15:00	14:00–15:00	0,006	0,450	2,196	4.7
16:00	15:00–16:00	0,049	0,451	2,218	4.2
17:00	16:00–17:00	0,009	0,731	2,944	5.3
18:00	17:00–18:00	0,045	1,213	3,806	6.1
19:00	18:00–19:00	0,018	1,232	3,407	6.3
20:00	19:00–20:00	0,015	1,309	3,587	6.4
21:00	20:00–21:00	0,029	1,183	3,358	6.2
22:00	21:00–22:00	0,027	0,954	2,442	6.3
23:00	22:00–23:00	0,017	0,568	1,794	5.1 *
24:00	23:00–24:00	0,011	0,424	1,676	4.8 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч
- риск обледенения в 10 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.38 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
13.02 11:00	01:00	вверх	1,177	2,723 → 3,900	13.02 22:00
13.02 11:00	02:00	вверх	1,257	3,107 → 4,364	13.02 23:00
13.02 11:00	03:00	вверх	1,246	3,433 → 4,679	14.02 00:00
13.02 11:00	04:00	вверх	1,207	3,285 → 4,492	14.02 01:00
13.02 11:00	05:00	вверх	1,238	3,129 → 4,367	14.02 02:00
13.02 23:00	17:00	вниз	0,516	0,731 → 0,215	14.02 14:00
13.02 23:00	18:00	вниз	1,130	1,213 → 0,083	14.02 15:00
14.02 05:00	19:00	вниз	1,132	1,232 → 0,100	14.02 16:00
14.02 05:00	20:00	вниз	1,184	1,309 → 0,125	14.02 17:00
14.02 05:00	21:00	вниз	1,060	1,183 → 0,123	14.02 18:00
14.02 05:00	22:00	вниз	0,783	0,954 → 0,171	14.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.