

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	15.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 14.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,151	13:00	4,828
02:00	0,090	14:00	4,881
03:00	0,129	15:00	4,904
04:00	0,097	16:00	4,904
05:00	0,132	17:00	4,885
06:00	0,159	18:00	4,868
07:00	0,258	19:00	4,905
08:00	0,612	20:00	4,888
09:00	1,294	21:00	4,904
10:00	2,469	22:00	4,763
11:00	3,694	23:00	4,575
12:00	4,615	24:00	4,206

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,211 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 7135f0fa9395, сформирован 14.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-13 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,000	0,151	1,114	3.4 *
02:00	01:00-02:00	0,000	0,090	0,666	2.8 *
03:00	02:00-03:00	0,014	0,129	0,572	3.2 *
04:00	03:00-04:00	0,004	0,097	0,434	3.0 *
05:00	04:00-05:00	0,012	0,132	0,628	3.6 *
06:00	05:00-06:00	0,016	0,159	0,592	4.0 *
07:00	06:00-07:00	0,026	0,258	0,887	4.5 *
08:00	07:00-08:00	0,029	0,612	1,941	5.4 *
09:00	08:00-09:00	0,127	1,294	3,633	6.6
10:00	09:00-10:00	0,513	2,469	4,550	7.8
11:00	10:00-11:00	1,603	3,694	4,896	9.2
12:00	11:00-12:00	3,154	4,615	4,981	10.7

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	3,917	4,828	4,989	11.4
14:00	13:00–14:00	4,498	4,881	4,984	12.0
15:00	14:00–15:00	4,591	4,904	5,000	12.6
16:00	15:00–16:00	4,579	4,904	5,000	12.5
17:00	16:00–17:00	4,381	4,885	4,994	12.2
18:00	17:00–18:00	3,978	4,868	5,000	11.9
19:00	18:00–19:00	4,080	4,905	5,000	11.9
20:00	19:00–20:00	3,975	4,888	4,991	12.0
21:00	20:00–21:00	3,803	4,904	5,000	11.6
22:00	21:00–22:00	3,089	4,763	4,986	11.2
23:00	22:00–23:00	2,856	4,575	4,968	10.6
24:00	23:00–24:00	2,470	4,206	4,948	10.0

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- риск обледенения в 8 ч ($t = -8...+1$ °С, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 07:00–08:00
- резкий рост на 3.32 МВт за 3 ч к 11:00
- низкая уверенность в 4 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
14.02 17:00	08:00	вверх	0,653	0,612 → 1,265	15.02 05:00
14.02 17:00	09:00	вверх	0,881	1,294 → 2,175	15.02 06:00
14.02 17:00	10:00	вверх	1,595	2,469 → 4,064	15.02 07:00
14.02 17:00	11:00	вверх	1,106	3,694 → 4,800	15.02 08:00
15.02 11:00	23:00	вниз	0,705	4,575 → 3,870	15.02 20:00
15.02 11:00	24:00	вниз	0,587	4,206 → 3,619	15.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.