

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	16.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 15.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,152	13:00	4,321
02:00	3,942	14:00	3,615
03:00	3,831	15:00	3,595
04:00	3,360	16:00	3,607
05:00	2,994	17:00	3,479
06:00	2,883	18:00	4,258
07:00	2,573	19:00	4,333
08:00	2,893	20:00	4,601
09:00	2,536	21:00	4,122
10:00	3,703	22:00	3,869
11:00	3,680	23:00	3,933
12:00	3,610	24:00	3,190

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 87,080 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 38580cee0d73, сформирован 15.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-14 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,293	4,152	4,906	10.0
02:00	01:00–02:00	1,955	3,942	4,918	9.8
03:00	02:00–03:00	1,807	3,831	4,940	9.7
04:00	03:00–04:00	1,587	3,360	4,937	9.0
05:00	04:00–05:00	0,964	2,994	4,787	8.5
06:00	05:00–06:00	1,180	2,883	4,875	8.3
07:00	06:00–07:00	0,858	2,573	4,814	7.8
08:00	07:00–08:00	0,744	2,893	4,815	8.2
09:00	08:00–09:00	0,581	2,536	4,846	8.1
10:00	09:00–10:00	1,616	3,703	4,891	9.3
11:00	10:00–11:00	1,394	3,680	4,881	9.2
12:00	11:00–12:00	1,509	3,610	4,812	9.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	2,274	4,321	4,858	10.4
14:00	13:00-14:00	1,477	3,615	4,753	9.2
15:00	14:00-15:00	1,171	3,595	4,829	9.4
16:00	15:00-16:00	1,198	3,607	4,934	9.2
17:00	16:00-17:00	1,181	3,479	4,984	9.2
18:00	17:00-18:00	1,981	4,258	4,971	10.1
19:00	18:00-19:00	2,125	4,333	5,000	10.3
20:00	19:00-20:00	2,312	4,601	4,996	10.8
21:00	20:00-21:00	1,686	4,122	4,968	9.9
22:00	21:00-22:00	1,746	3,869	4,970	10.1
23:00	22:00-23:00	1,649	3,933	4,971	9.6
24:00	23:00-24:00	1,415	3,190	4,876	8.7

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 7 ч
- низкая уверенность в 24 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
15.02 11:00	01:00	вниз	0,623	4,152 → 3,529	15.02 22:00
15.02 11:00	05:00	вверх	0,746	2,994 → 3,740	16.02 02:00
15.02 11:00	06:00	вверх	1,422	2,883 → 4,305	16.02 03:00
15.02 17:00	02:00	вниз	0,518	3,942 → 3,424	15.02 23:00
15.02 17:00	07:00	вверх	1,461	2,573 → 4,034	16.02 04:00
15.02 17:00	08:00	вверх	0,748	2,893 → 3,641	16.02 05:00
15.02 17:00	10:00	вниз	0,734	3,703 → 2,969	16.02 07:00
15.02 17:00	11:00	вниз	0,677	3,680 → 3,003	16.02 08:00
15.02 23:00	03:00	вниз	0,509	3,831 → 3,322	16.02 00:00
15.02 23:00	13:00	вниз	0,912	4,321 → 3,409	16.02 10:00
15.02 23:00	16:00	вверх	0,798	3,607 → 4,405	16.02 13:00
15.02 23:00	17:00	вверх	1,145	3,479 → 4,624	16.02 14:00
15.02 23:00	18:00	вниз	0,586	4,258 → 3,672	16.02 15:00
16.02 05:00	19:00	вниз	0,907	4,333 → 3,426	16.02 16:00
16.02 05:00	20:00	вниз	1,147	4,601 → 3,454	16.02 17:00
16.02 05:00	21:00	вниз	0,537	4,122 → 3,585	16.02 18:00
16.02 05:00	23:00	вниз	0,576	3,933 → 3,357	16.02 20:00
16.02 05:00	24:00	вниз	0,581	3,190 → 2,609	16.02 21:00
16.02 11:00	22:00	вниз	0,540	3,869 → 3,329	16.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК