

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	17.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 16.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,265	13:00	0,924
02:00	2,856	14:00	1,230
03:00	2,521	15:00	1,486
04:00	2,329	16:00	2,413
05:00	2,013	17:00	2,358
06:00	1,016	18:00	2,976
07:00	0,561	19:00	3,200
08:00	0,605	20:00	4,033
09:00	0,478	21:00	4,273
10:00	0,467	22:00	4,085
11:00	0,585	23:00	4,119
12:00	0,692	24:00	4,180

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 52,665 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз e9b80128b727, сформирован 16.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-15 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,333	3,265	4,878	8.7
02:00	01:00-02:00	1,119	2,856	4,895	8.1
03:00	02:00-03:00	0,829	2,521	4,869	7.8
04:00	03:00-04:00	0,283	2,329	4,822	7.8
05:00	04:00-05:00	0,137	2,013	4,646	7.0
06:00	05:00-06:00	0,066	1,016	3,380	5.9
07:00	06:00-07:00	0,013	0,561	2,530	5.0
08:00	07:00-08:00	0,009	0,605	1,849	5.1
09:00	08:00-09:00	0,024	0,478	1,820	4.8
10:00	09:00-10:00	0,011	0,467	1,608	4.8
11:00	10:00-11:00	0,036	0,585	2,157	5.0
12:00	11:00-12:00	0,036	0,692	3,446	5.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,036	0,924	3,787	5.4
14:00	13:00-14:00	0,055	1,230	3,874	6.1
15:00	14:00-15:00	0,169	1,486	4,168	6.7
16:00	15:00-16:00	0,438	2,413	4,434	7.7
17:00	16:00-17:00	0,299	2,358	4,561	7.9
18:00	17:00-18:00	0,585	2,976	4,810	8.3
19:00	18:00-19:00	0,911	3,200	4,904	8.7
20:00	19:00-20:00	1,561	4,033	4,928	9.9
21:00	20:00-21:00	1,706	4,273	4,975	10.1
22:00	21:00-22:00	1,672	4,085	4,965	10.3
23:00	22:00-23:00	2,183	4,119	4,970	9.8
24:00	23:00-24:00	2,138	4,180	4,950	9.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 5 ч
- резкий спад на 1.77 МВт за 3 ч к 06:00
- резкий рост на 1.68 МВт за 3 ч к 19:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
16.02 11:00	01:00	вниз	0,561	3,265 → 2,704	16.02 22:00
16.02 11:00	02:00	вниз	0,548	2,856 → 2,308	16.02 23:00
16.02 11:00	03:00	вниз	0,760	2,521 → 1,761	17.02 00:00
16.02 11:00	04:00	вниз	0,550	2,329 → 1,779	17.02 01:00
16.02 11:00	05:00	вниз	0,589	2,013 → 1,424	17.02 02:00
16.02 23:00	13:00	вниз	0,632	0,924 → 0,292	17.02 10:00
16.02 23:00	14:00	вниз	0,649	1,230 → 0,581	17.02 11:00
16.02 23:00	15:00	вниз	0,659	1,486 → 0,827	17.02 12:00
16.02 23:00	16:00	вниз	0,870	2,413 → 1,543	17.02 13:00
17.02 05:00	17:00	вниз	0,781	2,358 → 1,577	17.02 14:00
17.02 05:00	18:00	вниз	0,605	2,976 → 2,371	17.02 15:00
17.02 05:00	20:00	вниз	0,557	4,033 → 3,476	17.02 17:00
17.02 05:00	21:00	вниз	0,601	4,273 → 3,672	17.02 18:00
17.02 11:00	23:00	вниз	0,718	4,119 → 3,401	17.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.