

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	18.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 17.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,229	13:00	4,857
02:00	3,978	14:00	4,909
03:00	4,103	15:00	4,908
04:00	4,246	16:00	4,909
05:00	4,205	17:00	4,815
06:00	4,115	18:00	4,824
07:00	3,992	19:00	4,791
08:00	4,184	20:00	4,021
09:00	4,234	21:00	4,404
10:00	4,636	22:00	3,399
11:00	4,910	23:00	3,308
12:00	4,914	24:00	3,421

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 104,312 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 86668e82cad4, сформирован 17.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-16 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,413	4,229	4,982	9.9
02:00	01:00–02:00	2,387	3,978	4,944	9.8
03:00	02:00–03:00	2,553	4,103	4,965	9.9
04:00	03:00–04:00	2,757	4,246	4,966	10.0
05:00	04:00–05:00	2,595	4,205	4,933	10.1
06:00	05:00–06:00	2,580	4,115	4,934	10.0
07:00	06:00–07:00	2,364	3,992	4,968	9.9
08:00	07:00–08:00	2,794	4,184	4,949	10.0
09:00	08:00–09:00	2,682	4,234	4,962	10.3
10:00	09:00–10:00	3,141	4,636	4,978	11.0
11:00	10:00–11:00	4,335	4,910	5,000	11.7
12:00	11:00–12:00	4,492	4,914	5,000	11.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	4,661	4,857	4,967	12.9
14:00	13:00–14:00	4,779	4,909	4,998	13.2
15:00	14:00–15:00	4,777	4,908	4,998	12.7
16:00	15:00–16:00	4,675	4,909	4,998	12.8
17:00	16:00–17:00	3,604	4,815	4,973	11.6
18:00	17:00–18:00	3,181	4,824	4,997	11.3
19:00	18:00–19:00	2,988	4,791	4,988	11.4
20:00	19:00–20:00	1,762	4,021	4,976	9.8
21:00	20:00–21:00	2,099	4,404	4,954	10.2
22:00	21:00–22:00	1,542	3,399	4,926	9.2
23:00	22:00–23:00	1,446	3,308	4,861	8.9
24:00	23:00–24:00	1,543	3,421	4,838	8.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
17.02 11:00	06:00	вверх	0,505	4,115 → 4,620	18.02 03:00
18.02 05:00	21:00	вниз	0,529	4,404 → 3,875	18.02 18:00
18.02 05:00	22:00	вверх	0,605	3,399 → 4,004	18.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.