

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	19.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 18.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,278	13:00	2,555
02:00	3,264	14:00	1,764
03:00	3,247	15:00	1,374
04:00	3,279	16:00	1,172
05:00	2,845	17:00	1,103
06:00	2,917	18:00	0,983
07:00	2,867	19:00	0,894
08:00	2,811	20:00	0,607
09:00	2,448	21:00	0,595
10:00	3,033	22:00	0,286
11:00	3,292	23:00	0,532
12:00	2,869	24:00	0,749

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 48,764 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз e2716d662445, сформирован 18.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-17 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,470	3,278	4,821	8.8
02:00	01:00-02:00	1,292	3,264	4,859	8.8
03:00	02:00-03:00	1,288	3,247	4,910	8.8
04:00	03:00-04:00	1,374	3,279	4,894	8.8
05:00	04:00-05:00	1,077	2,845	4,809	8.1
06:00	05:00-06:00	1,155	2,917	4,845	8.3
07:00	06:00-07:00	1,155	2,867	4,798	8.2
08:00	07:00-08:00	1,140	2,811	4,697	8.1
09:00	08:00-09:00	1,020	2,448	4,671	7.8
10:00	09:00-10:00	1,218	3,033	4,788	8.5
11:00	10:00-11:00	1,425	3,292	4,692	8.9
12:00	11:00-12:00	1,066	2,869	4,702	8.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,669	2,555	4,206	7.8
14:00	13:00–14:00	0,325	1,764	3,619	6.8
15:00	14:00–15:00	0,263	1,374	3,425	6.4
16:00	15:00–16:00	0,158	1,172	3,265	6.0
17:00	16:00–17:00	0,097	1,103	3,335	5.9
18:00	17:00–18:00	0,041	0,983	3,246	5.4
19:00	18:00–19:00	0,036	0,894	2,829	5.5
20:00	19:00–20:00	0,021	0,607	2,527	4.6
21:00	20:00–21:00	0,006	0,595	2,692	4.8
22:00	21:00–22:00	0,000	0,286	1,759	4.2
23:00	22:00–23:00	0,035	0,532	2,286	4.6
24:00	23:00–24:00	0,035	0,749	2,500	5.2

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.53 МВт за 3 ч к 13:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
18.02 17:00	06:00	вниз	0,592	2,917 → 2,325	19.02 03:00
18.02 17:00	07:00	вниз	0,663	2,867 → 2,204	19.02 04:00
18.02 17:00	08:00	вниз	1,055	2,811 → 1,756	19.02 05:00
18.02 17:00	09:00	вниз	1,043	2,448 → 1,405	19.02 06:00
18.02 17:00	10:00	вниз	1,575	3,033 → 1,458	19.02 07:00
18.02 17:00	11:00	вниз	1,518	3,292 → 1,774	19.02 08:00
18.02 17:00	12:00	вниз	1,143	2,869 → 1,726	19.02 09:00
18.02 23:00	13:00	вниз	0,859	2,555 → 1,696	19.02 10:00
18.02 23:00	15:00	вверх	0,551	1,374 → 1,925	19.02 12:00
18.02 23:00	16:00	вверх	0,630	1,172 → 1,802	19.02 13:00
18.02 23:00	17:00	вверх	0,563	1,103 → 1,666	19.02 14:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.