

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	20.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 19.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объём, МВт	Час	Объём, МВт
01:00	1,196	13:00	0,370
02:00	1,172	14:00	0,267
03:00	1,276	15:00	0,230
04:00	1,582	16:00	0,197
05:00	1,976	17:00	0,209
06:00	2,314	18:00	0,326
07:00	2,562	19:00	0,777
08:00	2,487	20:00	2,125
09:00	1,585	21:00	2,657
10:00	1,145	22:00	3,753
11:00	0,804	23:00	4,115
12:00	0,551	24:00	3,905

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 37,581 МВт·ч

Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 029212605a7b, сформирован 19.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-18 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,073	1,196	3,263	6.0
02:00	01:00-02:00	0,048	1,172	3,480	6.0
03:00	02:00-03:00	0,058	1,276	4,060	6.1
04:00	03:00-04:00	0,086	1,582	4,380	6.5
05:00	04:00-05:00	0,132	1,976	4,364	7.0
06:00	05:00-06:00	0,335	2,314	4,325	7.6
07:00	06:00-07:00	0,372	2,562	4,395	7.9
08:00	07:00-08:00	0,478	2,487	4,222	7.6
09:00	08:00-09:00	0,140	1,585	3,986	6.9
10:00	09:00-10:00	0,068	1,145	3,683	5.8
11:00	10:00-11:00	0,020	0,804	2,787	5.3
12:00	11:00-12:00	0,014	0,551	1,965	4.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,021	0,370	1,595	4.1
14:00	13:00–14:00	0,000	0,267	1,265	3.9
15:00	14:00–15:00	0,029	0,230	1,256	3.3
16:00	15:00–16:00	0,000	0,197	1,345	3.7
17:00	16:00–17:00	0,014	0,209	2,164	3.6
18:00	17:00–18:00	0,006	0,326	2,680	4.0
19:00	18:00–19:00	0,044	0,777	3,913	5.1
20:00	19:00–20:00	0,115	2,125	4,645	7.3
21:00	20:00–21:00	0,236	2,657	4,899	7.8
22:00	21:00–22:00	0,860	3,753	4,925	10.0
23:00	22:00–23:00	1,944	4,115	4,971	9.8
24:00	23:00–24:00	1,630	3,905	4,865	9.6

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 13 ч
- резкий спад на 1.69 МВт за 3 ч к 10:00
- резкий рост на 2.97 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 18 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
19.02 17:00	09:00	вверх	1,074	1,585 → 2,659	20.02 06:00
19.02 17:00	10:00	вверх	0,938	1,145 → 2,083	20.02 07:00
19.02 17:00	11:00	вверх	0,746	0,804 → 1,550	20.02 08:00
19.02 17:00	12:00	вверх	0,814	0,551 → 1,365	20.02 09:00
19.02 23:00	13:00	вверх	0,720	0,370 → 1,090	20.02 10:00
19.02 23:00	14:00	вверх	0,652	0,267 → 0,919	20.02 11:00
20.02 05:00	15:00	вверх	0,519	0,230 → 0,749	20.02 12:00
20.02 05:00	19:00	вниз	0,631	0,777 → 0,146	20.02 16:00
20.02 05:00	20:00	вниз	1,815	2,125 → 0,310	20.02 17:00
20.02 05:00	21:00	вниз	2,010	2,657 → 0,647	20.02 18:00
20.02 05:00	22:00	вниз	2,210	3,753 → 1,543	20.02 19:00
20.02 05:00	23:00	вниз	1,147	4,115 → 2,968	20.02 20:00
20.02 11:00	23:00	вниз	0,561	2,968 → 2,407	20.02 20:00
20.02 11:00	24:00	вниз	0,611	3,905 → 3,294	20.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.