

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	21.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 20.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,982	13:00	1,280
02:00	3,655	14:00	1,547
03:00	3,592	15:00	2,067
04:00	3,201	16:00	2,120
05:00	2,955	17:00	2,419
06:00	2,657	18:00	2,693
07:00	2,420	19:00	1,844
08:00	2,167	20:00	2,413
09:00	1,467	21:00	2,061
10:00	0,686	22:00	2,523
11:00	0,333	23:00	2,672
12:00	1,091	24:00	2,632

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 54,477 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз feb75f11fcea, сформирован 20.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-19 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,762	3,982	4,893	9.6
02:00	01:00–02:00	1,578	3,655	4,885	9.4
03:00	02:00–03:00	1,591	3,592	4,931	9.3
04:00	03:00–04:00	1,368	3,201	4,899	8.8
05:00	04:00–05:00	0,905	2,955	4,724	8.2
06:00	05:00–06:00	0,613	2,657	4,692	7.9
07:00	06:00–07:00	0,291	2,420	4,700	7.6
08:00	07:00–08:00	0,211	2,167	4,555	7.3
09:00	08:00–09:00	0,106	1,467	4,319	6.7
10:00	09:00–10:00	0,000	0,686	2,893	5.3
11:00	10:00–11:00	0,004	0,333	3,045	4.0
12:00	11:00–12:00	0,051	1,091	4,370	5.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,052	1,280	4,676	5.7
14:00	13:00–14:00	0,159	1,547	4,673	6.2
15:00	14:00–15:00	0,424	2,067	4,784	7.3
16:00	15:00–16:00	0,545	2,120	4,617	7.2
17:00	16:00–17:00	0,922	2,419	4,495	7.5
18:00	17:00–18:00	0,600	2,693	4,308	7.9
19:00	18:00–19:00	0,260	1,844	3,965	7.0
20:00	19:00–20:00	0,398	2,413	4,220	7.6
21:00	20:00–21:00	0,271	2,061	4,663	7.0
22:00	21:00–22:00	0,290	2,523	4,920	7.9
23:00	22:00–23:00	0,520	2,672	4,808	7.9
24:00	23:00–24:00	0,555	2,632	4,692	7.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.83 МВт за 3 ч к 10:00
- низкая уверенность в 24 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
20.02 17:00	12:00	вверх	1,409	1,091 → 2,500	21.02 09:00
20.02 23:00	13:00	вверх	2,454	1,280 → 3,734	21.02 10:00
20.02 23:00	14:00	вверх	2,727	1,547 → 4,274	21.02 11:00
20.02 23:00	15:00	вверх	2,797	2,067 → 4,864	21.02 12:00
20.02 23:00	16:00	вверх	2,290	2,120 → 4,410	21.02 13:00
20.02 23:00	17:00	вверх	1,080	2,419 → 3,499	21.02 14:00
21.02 05:00	21:00	вниз	0,595	2,061 → 1,466	21.02 18:00
21.02 05:00	22:00	вниз	1,168	2,523 → 1,355	21.02 19:00
21.02 05:00	23:00	вниз	1,369	2,672 → 1,303	21.02 20:00
21.02 05:00	24:00	вниз	1,572	2,632 → 1,060	21.02 21:00
21.02 11:00	20:00	вниз	0,512	2,413 → 1,901	21.02 17:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.