

Заявка на продажу

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель         | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2                              |
| Контрагент          | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция            | Продажа                                                                                          |
| Операционные сутки  | 22.02.2026                                                                                       |
| Срок подачи (п. 51) | до 21.02.2026 08:00 по времени Астаны                                                            |

| Час   | Объем, МВт | Час   | Объем, МВт |
|-------|------------|-------|------------|
| 01:00 | 2,353      | 13:00 | 4,006      |
| 02:00 | 1,853      | 14:00 | 4,562      |
| 03:00 | 1,095      | 15:00 | 4,742      |
| 04:00 | 0,848      | 16:00 | 4,805      |
| 05:00 | 0,630      | 17:00 | 4,770      |
| 06:00 | 0,134      | 18:00 | 4,502      |
| 07:00 | 0,092      | 19:00 | 4,598      |
| 08:00 | 0,069      | 20:00 | 4,125      |
| 09:00 | 0,128      | 21:00 | 2,930      |
| 10:00 | 0,312      | 22:00 | 2,008      |
| 11:00 | 1,250      | 23:00 | 1,615      |
| 12:00 | 3,159      | 24:00 | 1,625      |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 56,211 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз c5baf6da2af6, сформирован 21.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-20 18:00:00 UTC.

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,372    | 2,353    | 4,706    | 7.4        |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,204    | 1,853    | 4,534    | 6.9        |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,060    | 1,095    | 4,065    | 6.1        |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,009    | 0,848    | 3,449    | 5.8        |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,013    | 0,630    | 2,633    | 5.5        |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,010    | 0,134    | 1,360    | 3.6        |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,007    | 0,092    | 0,622    | 3.1        |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,000    | 0,069    | 0,490    | 2.8        |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,028    | 0,128    | 0,732    | 3.3        |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,019    | 0,312    | 1,788    | 4.2        |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,095    | 1,250    | 2,988    | 6.2        |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,837    | 3,159    | 4,842    | 8.7        |

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 13:00 | 12:00-13:00 | 2,063    | 4,006    | 4,911    | 9.6        |
| 14:00 | 13:00-14:00 | 3,169    | 4,562    | 4,963    | 10.4       |
| 15:00 | 14:00-15:00 | 3,538    | 4,742    | 4,971    | 11.2       |
| 16:00 | 15:00-16:00 | 3,449    | 4,805    | 4,988    | 11.7       |
| 17:00 | 16:00-17:00 | 3,003    | 4,770    | 4,997    | 11.4       |
| 18:00 | 17:00-18:00 | 2,223    | 4,502    | 4,977    | 10.5       |
| 19:00 | 18:00-19:00 | 2,317    | 4,598    | 4,995    | 10.9       |
| 20:00 | 19:00-20:00 | 1,522    | 4,125    | 4,958    | 10.1       |
| 21:00 | 20:00-21:00 | 0,773    | 2,930    | 4,856    | 8.3        |
| 22:00 | 21:00-22:00 | 0,365    | 2,008    | 4,499    | 7.3        |
| 23:00 | 22:00-23:00 | 0,146    | 1,615    | 4,024    | 6.7        |
| 24:00 | 23:00-24:00 | 0,060    | 1,625    | 4,429    | 6.6        |

\* риск обледенения

### Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.50 МВт за 3 ч к 03:00
- резкий рост на 3.69 МВт за 3 ч к 12:00
- резкий спад на 2.59 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 15 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

### Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час   | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до   |
|----------------|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 21.02 11:00    | 01:00 | вниз        | 1,462      | 2,353 → 0,891     | 21.02 22:00 |
| 21.02 11:00    | 02:00 | вниз        | 1,500      | 1,853 → 0,353     | 21.02 23:00 |
| 21.02 11:00    | 03:00 | вниз        | 0,962      | 1,095 → 0,133     | 22.02 00:00 |
| 21.02 11:00    | 04:00 | вниз        | 0,775      | 0,848 → 0,073     | 22.02 01:00 |
| 21.02 11:00    | 05:00 | вниз        | 0,551      | 0,630 → 0,079     | 22.02 02:00 |
| 21.02 17:00    | 09:00 | вверх       | 1,063      | 0,128 → 1,191     | 22.02 06:00 |
| 21.02 17:00    | 10:00 | вверх       | 1,403      | 0,312 → 1,715     | 22.02 07:00 |
| 21.02 17:00    | 11:00 | вверх       | 2,236      | 1,250 → 3,486     | 22.02 08:00 |
| 21.02 17:00    | 12:00 | вверх       | 1,449      | 3,159 → 4,608     | 22.02 09:00 |
| 21.02 23:00    | 13:00 | вверх       | 0,840      | 4,006 → 4,846     | 22.02 10:00 |
| 22.02 05:00    | 18:00 | вниз        | 0,544      | 4,502 → 3,958     | 22.02 15:00 |
| 22.02 05:00    | 19:00 | вниз        | 1,148      | 4,598 → 3,450     | 22.02 16:00 |
| 22.02 05:00    | 20:00 | вниз        | 1,275      | 4,125 → 2,850     | 22.02 17:00 |
| 22.02 05:00    | 21:00 | вниз        | 1,190      | 2,930 → 1,740     | 22.02 18:00 |
| 22.02 05:00    | 22:00 | вниз        | 0,659      | 2,008 → 1,349     | 22.02 19:00 |
| 22.02 05:00    | 23:00 | вниз        | 0,606      | 1,615 → 1,009     | 22.02 20:00 |
| 22.02 05:00    | 24:00 | вниз        | 1,131      | 1,625 → 0,494     | 22.02 21:00 |

### Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК