

**Заявка на продажу**

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель         | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2                              |
| Контрагент          | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция            | Продажа                                                                                          |
| Операционные сутки  | 23.02.2026                                                                                       |
| Срок подачи (п. 51) | до 22.02.2026 08:00 по времени Астаны                                                            |

| Час   | Объем, МВт | Час   | Объем, МВт |
|-------|------------|-------|------------|
| 01:00 | 1,349      | 13:00 | 1,206      |
| 02:00 | 1,031      | 14:00 | 1,750      |
| 03:00 | 0,607      | 15:00 | 2,134      |
| 04:00 | 0,252      | 16:00 | 2,545      |
| 05:00 | 0,159      | 17:00 | 2,963      |
| 06:00 | 0,132      | 18:00 | 3,422      |
| 07:00 | 0,083      | 19:00 | 3,745      |
| 08:00 | 0,082      | 20:00 | 4,297      |
| 09:00 | 0,077      | 21:00 | 4,664      |
| 10:00 | 0,089      | 22:00 | 4,599      |
| 11:00 | 0,384      | 23:00 | 4,832      |
| 12:00 | 0,602      | 24:00 | 4,880      |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

**Итого за сутки: 45,884 МВт·ч**

**Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)**

Прогноз c7d01ae7bb20, сформирован 22.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-21 18:00:00 UTC.

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,034    | 1,349    | 3,923    | 6.1        |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,046    | 1,031    | 4,024    | 5.8        |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,009    | 0,607    | 3,804    | 4.9        |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,008    | 0,252    | 2,675    | 3.9        |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,000    | 0,159    | 1,631    | 3.2        |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,027    | 0,132    | 1,543    | 2.9        |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,000    | 0,083    | 0,989    | 2.6        |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,000    | 0,082    | 0,862    | 2.5        |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,000    | 0,077    | 1,199    | 2.5        |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,000    | 0,089    | 1,111    | 2.6        |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,014    | 0,384    | 1,645    | 4.3        |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,047    | 0,602    | 2,663    | 4.9        |

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,009    | 1,206    | 3,636    | 6.2        |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,076    | 1,750    | 4,215    | 7.0        |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,196    | 2,134    | 4,505    | 7.5        |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,416    | 2,545    | 4,543    | 7.9        |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,804    | 2,963    | 4,749    | 8.4        |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 1,249    | 3,422    | 4,824    | 8.9        |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 1,795    | 3,745    | 4,896    | 9.4        |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 2,430    | 4,297    | 4,912    | 10.2       |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 3,048    | 4,664    | 4,969    | 10.9       |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 3,119    | 4,599    | 4,972    | 10.8       |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 3,907    | 4,832    | 4,981    | 11.4       |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 4,101    | 4,880    | 5,000    | 11.5       |

\* риск обледенения

### Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 8 ч
- резкий рост на 1.53 МВт за 3 ч к 14:00
- низкая уверенность в 13 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

### Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час   | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до   |
|----------------|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 22.02 11:00    | 01:00 | вниз        | 1,033      | 1,349 → 0,316     | 22.02 22:00 |
| 22.02 11:00    | 02:00 | вниз        | 0,832      | 1,031 → 0,199     | 22.02 23:00 |
| 23.02 05:00    | 21:00 | вниз        | 0,557      | 4,664 → 4,107     | 23.02 18:00 |

### Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.