

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	24.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 23.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,854	13:00	2,055
02:00	4,728	14:00	1,813
03:00	4,465	15:00	1,760
04:00	4,278	16:00	1,732
05:00	4,406	17:00	1,840
06:00	4,133	18:00	2,119
07:00	3,535	19:00	1,593
08:00	3,118	20:00	1,446
09:00	2,632	21:00	0,863
10:00	2,322	22:00	0,257
11:00	2,062	23:00	0,171
12:00	1,974	24:00	0,117

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 58,273 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 7f4ac6571f97, сформирован 23.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-22 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,104	4,854	4,993	11.4
02:00	01:00–02:00	3,573	4,728	4,976	11.2
03:00	02:00–03:00	3,303	4,465	4,986	10.7
04:00	03:00–04:00	3,032	4,278	4,951	10.4
05:00	04:00–05:00	2,798	4,406	4,969	10.7
06:00	05:00–06:00	2,696	4,133	4,946	10.1
07:00	06:00–07:00	2,081	3,535	4,811	9.1
08:00	07:00–08:00	1,540	3,118	4,612	8.5
09:00	08:00–09:00	1,113	2,632	4,645	8.1
10:00	09:00–10:00	0,719	2,322	4,414	7.6
11:00	10:00–11:00	0,610	2,062	4,220	7.2
12:00	11:00–12:00	0,474	1,974	4,324	7.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,510	2,055	4,462	7.1
14:00	13:00–14:00	0,510	1,813	4,361	6.9
15:00	14:00–15:00	0,508	1,760	4,363	7.0
16:00	15:00–16:00	0,512	1,732	4,373	6.9
17:00	16:00–17:00	0,408	1,840	4,492	7.0
18:00	17:00–18:00	0,185	2,119	4,566	7.3
19:00	18:00–19:00	0,076	1,593	4,131	6.8
20:00	19:00–20:00	0,053	1,446	3,826	6.7
21:00	20:00–21:00	0,029	0,863	3,100	5.6
22:00	21:00–22:00	0,000	0,257	2,193	4.5
23:00	22:00–23:00	0,012	0,171	1,872	3.3
24:00	23:00–24:00	0,002	0,117	0,885	2.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 12 ч
- резкий спад на 1.50 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 15 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
23.02 17:00	11:00	вверх	0,696	2,062 → 2,758	24.02 08:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.