

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	25.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 24.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,107	13:00	2,739
02:00	0,069	14:00	2,824
03:00	0,100	15:00	1,998
04:00	0,162	16:00	1,810
05:00	0,282	17:00	1,222
06:00	0,389	18:00	0,921
07:00	0,603	19:00	0,852
08:00	0,635	20:00	0,817
09:00	0,889	21:00	1,454
10:00	1,568	22:00	2,018
11:00	2,074	23:00	3,121
12:00	2,794	24:00	4,011

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 33,459 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 8b38c400703a, сформирован 24.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-23 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,003	0,107	0,730	3.0
02:00	01:00–02:00	0,000	0,069	0,678	2.6
03:00	02:00–03:00	0,000	0,100	1,258	3.1
04:00	03:00–04:00	0,000	0,162	1,651	4.0
05:00	04:00–05:00	0,024	0,282	2,024	4.4
06:00	05:00–06:00	0,021	0,389	1,833	4.7
07:00	06:00–07:00	0,026	0,603	2,890	5.4
08:00	07:00–08:00	0,012	0,635	3,379	5.4
09:00	08:00–09:00	0,071	0,889	4,043	6.1
10:00	09:00–10:00	0,112	1,568	4,401	6.9
11:00	10:00–11:00	0,149	2,074	4,274	7.3
12:00	11:00–12:00	0,911	2,794	4,634	8.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,787	2,739	4,687	7.9
14:00	13:00-14:00	0,760	2,824	4,501	8.3
15:00	14:00-15:00	0,204	1,998	4,202	7.4
16:00	15:00-16:00	0,182	1,810	4,059	7.1
17:00	16:00-17:00	0,060	1,222	3,697	6.3
18:00	17:00-18:00	0,009	0,921	2,881	5.7
19:00	18:00-19:00	0,043	0,852	3,277	5.5
20:00	19:00-20:00	0,006	0,817	3,108	5.6
21:00	20:00-21:00	0,015	1,454	3,748	6.8
22:00	21:00-22:00	0,198	2,018	4,807	7.6
23:00	22:00-23:00	0,217	3,121	4,960	8.8
24:00	23:00-24:00	0,655	4,011	4,980	10.1

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч
- резкий рост на 1.91 МВт за 3 ч к 11:00
- резкий спад на 1.60 МВт за 3 ч к 16:00
- резкий рост на 2.56 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 18 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
24.02 17:00	09:00	вниз	0,657	0,889 → 0,232	25.02 06:00
24.02 17:00	10:00	вниз	1,413	1,568 → 0,155	25.02 07:00
24.02 17:00	11:00	вниз	1,872	2,074 → 0,202	25.02 08:00
24.02 17:00	12:00	вниз	2,625	2,794 → 0,169	25.02 09:00
24.02 23:00	13:00	вниз	2,613	2,739 → 0,126	25.02 10:00
24.02 23:00	14:00	вниз	2,667	2,824 → 0,157	25.02 11:00
24.02 23:00	15:00	вниз	1,902	1,998 → 0,096	25.02 12:00
24.02 23:00	16:00	вниз	1,705	1,810 → 0,105	25.02 13:00
24.02 23:00	17:00	вниз	1,121	1,222 → 0,101	25.02 14:00
24.02 23:00	18:00	вниз	0,792	0,921 → 0,129	25.02 15:00
25.02 05:00	19:00	вниз	0,705	0,852 → 0,147	25.02 16:00
25.02 05:00	20:00	вниз	0,601	0,817 → 0,216	25.02 17:00
25.02 05:00	21:00	вниз	1,099	1,454 → 0,355	25.02 18:00
25.02 05:00	22:00	вниз	1,342	2,018 → 0,676	25.02 19:00
25.02 05:00	23:00	вниз	1,012	3,121 → 2,109	25.02 20:00
25.02 05:00	24:00	вниз	1,295	4,011 → 2,716	25.02 21:00
25.02 11:00	23:00	вниз	0,678	2,109 → 1,431	25.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК